

PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT NA MÍSTĚ STAVBY.

Akce: REKONSTRUKCE SPORTOVNÍ HALY V HAVŘICÍCH (hygienické zázemí, šatny, opravy v sále)		Zak.č.: 17-041-1-06	Datum: 01/2018	Vypracoval: Ing. Kristýna Maňásková	Výpis : Výpis nových stavebních úprav				List: 2
Označ. podle výkresu	Popis				1.NP	2.NP	3.NP		celkem
1	Bude provedeno zapravení poškozených stávajících omítek při provádění bouracích prací, lokální opravy stávajících omítek a zapravení drážek pro instalační rozvody, včetně štukové omítky (v rozsahu dotčených místností).								
2	Bude provedeno omítnutí nově vyzděných nebo přizděných částí zdiva a to vnitřní štukovou omítkou.								
3	Bude provedena nová nášlapná vrstva podlah v jednotlivých místnostech (viz Legenda místností - v půdorysech jednotlivých podlaží) s úpravou podkladních vrstev - viz Výpis skladby podlah , výkres č. D.1.1.14								
4	Bude proveden nový keramický obklad stěn v= 1500 - 2000 mm (viz Legenda místností - v půdorysech jednotlivých podlaží). V místnostech s mokřým provozem bude pod obkladem provedena hydroizolační stěrka do výšky 300 mm nad podlahou, v místě sprchových koutů bude pod obklad okolních stěn hydroizolační stěrka provedena v celé výšce obkladu.								
5	Bude provedena celková výmalba stěn a stropů jednotlivých místností vhodnou vnitřní malířskou barvou - odstín bílé (v rozsahu dotčených místností).								
6	Bude provedeno podřezání stávajících dřevěných dveří v 1.NP mezi m.č. 101 - 113 pro umožnění proudění vzduchu				1				1 ks
7	Bude provedeno odstranění starého nátěru na stávajících kovových zárubních dveří rozměru 800/1970 mm a 900/1970 mm broušením a očištěním rezavých ploch od rzi. V případě malého poškození stávajícího laku se zárubně odmastí a očistí od nerovností a ostrých výstupků. Zárubně se opatří novým základním nátěrem - 1x a novým lakem na kovy - 2x, barva dle výběru investora.								
	zárubně dveří 800/1970 mm				-	1			1 ks
	zárubně dveří 900/1970 mm				-	2			2 ks
8	Bude provedena SDK konstrukce pro opláštění instalačních modulů pro závěsné WC a pisoáry - výšky cca 1200 mm, tl. 170 mm. Bude použita SDK deska tl. 12,5 mm pro použití v interiérech středně zatížených vzdušnou vlhkostí na systémové kovové konstrukci.								
	- délky 2500 mm				1				1 ks
	- délky cca 900 mm				9	5			14 ks
9	Budou provedeny bourací práce v ŽB stropě pro prostupy ZTI do ø100 mm								
	strop nad 1.NP								20 ks
10	Bude provedeno vyvedení potrubí VZT do fasády na základě doplňujícího průzkumu zaměřeného na nosné prvky v nadpraží oken - potrubí VZT DN 125 - 200 mm - 3x vybourání otvoru 300x300 mm v obvodové stěně - zapravení omítek - zapravení fasády (ETICS MV)								