

VÝKAZ VÝMĚR				DSP	11/2017				
Název zakázky:				Rekonstrukce sportovní haly Havříce					
Stavba:				D1.4.4_Vzduchotechnika					
Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době zpracování projektové dokumentace.									
Dodavatel VZT provede kontrolu kusů jednotlivých pozic.									
Pol.	Zkrácený popis	M.j.	Množ	Jednotk. cena	Náklady celkem v Kč		Hmotnost v kg		
					Dodávka	Montáž		Celkem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
1.1	<b>Větrání prostor hygienických zařízení 1NP m.č.113,116ABC</b>								
	Diagonální ventilátor (560m3/h při 0Pa).	ks	1						
	P=53V; I=0,21A; 230/1/50; IP44								
1.1.1	+ zpětná klapka	ks	1						
1.2	Odtahový talířový ventil 125+ zděř	ks	8						
1.3	Protidešťová žaluzie samotížná	ks	1						
1.4	Ohebná flexibilní hadice 125	m	15						
	odbočky	ks	4						
1.5	Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru:								
	150 / 70% tvar. dílů	bm	5						
2.1	<b>Větrání prostor hygienických zařízení 1NP m.č.112A,B</b>								
	Diagonální ventilátor (330m3/h při 0Pa)	ks	1						
	P=26V; I=0,11A; 230/1/50; IP44								
2.1.1	+ zpětná klapka 125	ks	1						
2.2	Odtahový talířový ventil 125+ zděř	ks	5						
2.3	Protidešťová žaluzie samotížná	ks	1						
2.4	Ohebná flexibilní hadice 125	m	10						
	odbočky	ks	2						
2.5	Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru:								
	125 / 70% tvar. dílů	bm	5						
	<b>Větrání prostor hygienických zařízení 2NP m.č.207,210,211,212,231,214</b>								
3.1	Diagonální ventilátor (1040m3/h při 0Pa)	ks	1						
	P=132W; I=0,55A; 230/1/50; IP44								
3.1.1	+ zpětná klapka násuvná	ks	1						
3.2	Talířový ventil odvodní 150 + zděř	ks	4						
3.3	Odtahový talířový ventil 125+ zděř	ks	4						
3.4	Protidešťová žaluzie samotížná	ks	1						
3.5	Ohebná flexibilní hadice 150	m	4						
	odbočky	ks	2						
	Ohebná flexibilní hadice 125	m	4						
3.6	Stěnová mřížka 600x350	ks	8						
3.7	Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru:								
	200 / 70% tvar. dílů	bm	4						
	125 / 50% tvar. dílů	bm	8						
	<b>Větrání prostor hygienických zařízení 2NP m.č.215,216,217,218,219,220,221</b>								
4.1	Diagonální ventilátor (1040m3/h při 0Pa)	ks	1						
	P=132W; I=0,55A; 230/1/50; IP44								
4.1.1	+ zpětná klapka násuvná	ks	1						
4.2	Talířový ventil odvodní 150 + zděř	ks	5						
4.3	Odtahový talířový ventil 125+ zděř	ks	3						
4.4	Protidešťová žaluzie samotížná	ks	1						
4.5	Ohebná flexibilní hadice 150	m	9						
	odbočky	ks	2						
	Ohebná flexibilní hadice 125	m	4						

VÝKAZ VÝMĚR		DSP	11/2017					
Název zakázky:		Rekonstrukce sportovní haly Havříce						
Stavba:		D1.4.4_Vzduchotechnika						
Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době zpracování projektové dokumentace.								
Dodavatel VZT provede kontrolu kusů jednotlivých pozic.								
Pol.	Zkrácený popis	M.j.	Množ	Jednotk. cena	Náklady celkem v Kč		Hmotnost v kg	
					Dodávka	Montáž		Celkem
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
4.6	Stěnová mřížka 600x350	ks	8					
4.7	Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru:							
	200 / 70% tvar. dílů	bm	4					
	125 / 50% tvar. dílů	bm	4					
SPOLEČNÉ POLOŽKY								
Doplňkový materiál								
	Montážní, těsnící a spojovací materiál (závěsy, objímky, pryžové pásy, al. pásy, tmely apod.)	kpl	1					
	Odkoušení, vyregulování systému a uvedení do provozu	hod	5					
	stavební zkouška, měření							
	v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, zařízení a potrubní závěsy,nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice.							
Cena dodávka - montáž (kč):					0	0		