


PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ ZAMĚŘIT SKUTEČNÝ OTVOR NA MÍSTĚ STAVBY.

Akce: REKONSTRUKCE SPORTOVNÍ HALY V HAVŘICÍCH (hygienické zázemí, šatny, opravy v sále)		Zak.č.: 17-041-1-06	Datum: 01/2018	Vypracoval: Ing. Kristýna Maňásková	Výpis : Výpis různých výrobků			List: 2
Označ. podle výkresu		Popis			1.NP	2.NP	3.NP	celkem
<div>R1</div>		Stávající jednokřídlové dveře budou podříznuty dle potřeb projektu VZT			1			1 ks
<div>R2</div>		Stávající hliníkové dvouřídlové dveře budou opatřeny novou větrací mřížkou dle potřeb projektu VZT			2			2 ks
<div>R3</div>		Systémové stavební pouzdro do SDK příčky tl. 100 mm pro posuvné dveře 800/1970. Rozměr pouzdra 1745/2060 mm.				2		2 ks
<div>R4</div>		SYSTÉMOVÁ SESTAVAMADEL PRO BEZBARIEROVOU ZÁCHODOVOU KABINU : - 1 x PEVNÉ MADLO + 1 x SKLOPNÉ MADLO PRO WC - OPĚRNÉ MADLO VEDLE UMYVADLA - VČ. KOTVENÍ - VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.			1			1 ks
<div>R5</div>		Stávající svislé potrubí ústředního vytápění bude posunuto o cca 500 mm do nové SDK příčky			1			1 ks
<div>R6</div>		Systémové výztuhy a kotevní prvky pro osazení umyvadla do SDK příčky (předstěny) - vč. příslušenství			3	2		5 ks
<div>R7</div>		Zástěna s otevíravými dveřmi ke sprchové vaničce š.900 mm, v=min. 1850 mm s hliníkovým rámečkem + plastovou systémovou výplní.				2		2 ks
<div>R8</div>		Zapravení prostupů pro VZT potrubí ø 200 - 300 mm			2	5		7 ks
<div>R9</div>		v místě nového VZT potrubí bude stávající skleněná výplň okna demonetována a nahrazena plnou výplní s prostupem pro nové VZT potrubí ø 150 mm			1			1 ks