AUTOR NÁVRHU	
VEDOUCÍ PRODEKTANT STAVEBNÍ ČÁSTI	
VYPRACOVAL	IING. ŠEVELA
KONTROLOVAL	
STAVBA ZŠ OKRUŽNÍ 4685, ZLÍN	
INVESTOR : ZŠ OKRUŽNÍ 4685, ZLÍN 760 05	
STUPEŇ	DPS
DATUM	6/2017
ČÍSLO	1817
měřítko	1:100
08SAH HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ – 3.6681	4.3–06

ČKAIT 0301 3134, SLOVANSKÁ 2665
702 00 OSTRAVA-JIH
tel.: 597 410 399

LEGENDA ZNAČEK A POZNÁMKY

SZ č.... SVOŘKA ZKUŠEBNÍ ... POŘADOVÉ ČÍSLO
fazn 8 mm JÍMACÍ VEDENÍ FAZN 8 (AlMgSi) mm na PV21 PLAST (h=10cm)
DETTO upeveno svorkami SS no oplenchování
SVODY Fazn 8 (AlMgSi) mm na podpěrách PV1/pp po 1 m
NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ A NOVÝ OBVODOVÝ ZEMNIČ
TYČOVÉ JÍMAČE JP1,0 až 3,0 S VLASTNÍMÍ ZAKLADEM
SZ – SVODOVÁ ZKUŠEBNÍ
SS – SVOŘKA SPOJOVACÍ
SX – SVOŘKA KŘÍŽOVÁ
SP1 –SVOŘKA PŘÍPOJOVACÍ
S0 – SVODRKA OKAPOVÁ
Vyčistěná tloušťka umístění u svodů v bitiásosti vstupů do domu
OCHŘANNÝ KANÁL – ø140mm, VPSKA 0,5m
VZ1 VPSKA 0,3m
VZ1 VPSKA 0,3–1m
S – BEZPEČNÁ VZDÁLENOST JÍMAČE VZDUCH/BETON, CHLA ...
PJ – POMOCNÝ JÍMAČ

Třída LPS ... II

POZNÁMKY
– HROMOSVOD POVEST POOLE ČSN EN 62305-1 ed 4
– UZEMNĚNÍ POVEST POOLE ČSN 33 2000-5-54
– MAXIMÁLNÍ ZEMNÍ ODPOR ZEMNÍCÍ SOUSTAVY Rz<Z OHM', SVOD max10 OHMŮ
– SPOJE IZOLOVAT PROTI KOROZI ASFALTEM POOLE ČSN 33 2000-5-54
– PŘECHODY ZEMNÍCHO VEDENÍ ZE ZEMĚ NAD TERÉN OPATŘIT DALŠÍ ATIKOROZNÍ OCHRANOU NAPŘ. PRYSKYŘIČNÝM NÁTĚREM NEBO ANTIKOROZNÍ PÁSKOU, A 10 30 cm V ZEMI A 20 cm NAD TERÉNEM
– ZRUŠIT STÁVAJÍCÍ NEVYUŽITÉ STOŽÁRY NA STŘECHÁCH BUDOV

ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ UMÍSTĚNÁ V ZÓNĚ LPZ 0B BUDOU NA HROMOSVOD SE ZDROJI LPZ 1
OHROŽENÁ INSTALACE SVODOVÉHO PŘEPĚTÍ LTPU A NOSNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE BUDOU VODIČEM CYA PROPOJENY NA VNITŘNÍ SYSTÉM OCHRANNÝCH PŘEDMĚTŮ NA EKVIPOTENCIÁLNÍ POSPOJOVÁNÍ VE SKOŘE

SVODIČ 2.1ρυ




HOP2
Fazn 10 mm 70 cm v zemi
Fazn 8 mm
Fazn 10 mm 70 cm v zemi
terén
STÁVAJÍCÍ UZEMNĚNÍ
SZ 6.36
SZ 6.37
SZ 6.38
SZ 6.39
SZ 6.40
SZ 6.41
SZ 6.42
SZ 6.43
SZ 6.44
SZ 6.45
SZ 6.46
SZ 6.47
SZ 6.48
SZ 6.49
SZ 6.50
SZ 6.51
SZ 6.52
PJ
JP1,0
JP2,0
AlMgSi 8 na PV21 po 1m
AlMgSi 8 na PV21 po 1m
AlMgSi 8 na PV21 po 1m