

POZNÁMKA

- PŘED PROVÁDĚNÍM IZOLACE STŘECHY BUDE PROVEDENO STŘÍDNÉ OPLECHOVÁNÍ Z ATIKOVÝCH KONSTRUKCÍ
- STÁVAJÍCÍ POŠKOZENÁ ASFALTOVÁ LEPENKA NA ATIKÁCH BUDE PŘITAVENA
- BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ ODVĚTRÁNÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ, ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE, POKLOPU VÝLEZU NA STŘECHU, STŘEŠNÍCH VPUSTÍ A VENTILAČNÍCH HLAVIC
- BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO HROMOSVODU VČETNĚ JÍMAČŮ
- ODVODNĚNÍ STŘECHY JE PROVEDENO GRAVITAČNÍM SYSTÉMEM KANALIZACE
- STŘEŠNÍ VPUSTI ø 100 MM BUDOU VYHŘÍVANÉ, DVOUÚROVŇOVÉ, DO VPUSTI BUDE NAPOJENA STÁVAJÍCÍ ASFALTOVÁ IZOLACE (PODLOŽNÍ IZOLAČNÍ VRSTVA) A NOVÁ PVC–P FÓLIOVÁ IizOLACE.
- STŘEŠNÍ VPUST V NADSTŘEŠENÍ VSTUPU BUDE JEDNOÚROVŇOVÁ, VYHŘÍVANÁ, PRO NAPOJENÍ PVC–P FÓLIOVÉ IZOLACE.
- V PRŮBĚHU PRACÍ BUDE STŘECHA ZAJIŠŤENA TAK, ABY NEDOŠLO K ZATEČENÍ SRÁŽKOVÉ VODY DO INTERIÉRU OBJEKTU
- STŘECHA JE KOMPLETNĚ DODÁVKOU DODAVATELE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ, VÝLEZU, VPUST, ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE, APOD.
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY STŘECHY JSOU VEŠKERÉ DOPLŇUJÍCÍ KONSTRUKCE Z POPLASTOVANÉHO PLECHU PRO NAPOJENÍ IZOLAČNÍ FÓLIE NA SVISLÉ KONSTRUKCE, ATIKY A PROSTUPY
- V PRŮBĚHU PRACÍ NA STŘEŠNÍ KONSTRUKCI A PŘED POKLÁDKOU IZOLAČNÍCH VRSTEV NUTNO DBÁT NA NAPROSTÉ VYSUŠENÍ DEŠŤOVÉ VODY
- VEŠKERÉ PRŮCHODY INSTALACÍ PŘES STŘEŠNÍ PLÁŠŤ ŘEŠIT POMOCÍ PRŮCHODEK DLE POKYNŮ JEDNOTLIVÝCH SPECIALIZACÍ.
- PŘI DOKONČOVACÍCH PRACÍCH (LEMOVÁNÍ PROSTUPŮ, VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ ROHY, OBRUBY VÝLEZU, NÁVAZNOSTI HYDROIZOLACÍ ATD.) BUDE POUŽITA HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE VČ. SYSTÉMOVÝCH DETAILŮ URČENÝCH SPECIÁLNĚ PRO BEZPEČNÉ PROVEDENÍ VÝŠE UVEDENÝCH DETAILŮ.
- PŘED VÝSTUPEM NA STŘECHU BUDE STŘEŠNÍ PLÁŠŤ ZESÍLEN PLECHEM O ROZMĚRECH 1x1,5 M ULOŽENÝM MEZI DVĚ VRSTVY FÓLIE NA TEPELNÉ IZOLACI.
- DETAILY STŘECHY MOHOU BÝT UPRAVENY NA ZÁKLADĚ SKUTEČNÉHO STAVU STŘEŠNÍCH KONSTRUKCÍ A TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ DODAVATELE (VÝROBCE) MATERIÁLŮ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ
- POUŽITÉ DŘEVĚNÉ PRVKY BUDOU HLOUBKOVĚ IMPREGNOVÁNY PROTI DŘEVOKAZNÝM HOUBÁM, PLÍSNÍM A HMYZU.

S1

- STŘEŠNÍ PVC–P FÓLIE NAPŘ. FATRAFOL 810 TL. 1,5 MM
- SEPARAČNÍ NETKANÁ TEXTILIE MIN. 300 G/M²
- POLYSTYREN EPS 100 VE DVOU VRSTVÁCH 120+100 MM TL. 220 MM
- STÁVAJÍCÍ ASFALTOVÁ HYDROIZOLACE
- STÁVAJÍCÍ SKLADBA STŘECHY

S2

- STŘEŠNÍ PVC–P FÓLIE NAPŘ. FATRAFOL 810 TL. 1,5 MM
- SEPARAČNÍ NETKANÁ TEXTILIE MIN. 300 G/M²
- STÁVAJÍCÍ ASFALTOVÁ HYDROIZOLACE
- STÁVAJÍCÍ SKLADBA STŘECHY

(a) VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ VPUSTI, OSAZENÍ DVOUÚROVŇOVÉ VYHŘÍVANÉ STŘEŠNÍ VPUSTI DN 110 S OCHRANNÝM KOŠEM, SPODNÍ ÚROVEŇ NAPOJIT NA STÁVAJÍCÍ ASFALTOVOU IZOLACI, HORNÍ ÚROVEŇ NAPOJENA NA NOVOU PVC–P IZOLACI (2 KS).

(b) VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ VPUSTI, OSAZENÍ JEDNOÚROVŇOVÉ VYHŘÍVANÉ STŘEŠNÍ VPUSTI DN 110 S OCHRANNÝM KOŠEM, NAPOJENÍ NA NOVOU PVC–P IZOLACI (1 KS)

(c) OSAZENÍ SANAČNÍCH ODVĚTRÁVACÍCH HLAVIC KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ ø 150 MM (6 KS)

POZNÁMKA:

- Ochrana před bleskem realizována dle ČSN EN 62305 ed.2 1–4
- Jímací soustava je tvořena drátem AlMgSi ø8 a je vedena po střeše na podpěrách
- Svody budou jako: skryté, provedené izolovaným vodičem AlMgSi ø8mm s izolací PVC
- Zatřídění stavby –třída LPS II
- Všechny spoje v zemi budou opatřeny ochranným nátěrem proti korozi
- Zemnící soustava:

uspořádání typu B se skládá z obvodového zemniče vně chráněné stavby uloženého nejméně 80 % své celkové délky v zemině. (stávající)
Doplňovaný obvodový zemnič bude uložen
v nezamrzající hloubce země a ve vzdálenosti přibližně 1 m od vnějších zdí stavby.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PLATNÁ K 09.03.2018

REV.:	DATUM:	POPIS ZMĚNY:	VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:
03				
02				
01				

HLAVNÍ PROJEKTANT:	VED. PROJEKT. PROFESE	ZODP. PROJ.PROFESE	KONTROLOVAL
ING. RADOMÍR BUREŠ	ING. RADOMÍR BUREŠ	TOMÁŠ LUTOVSKÝ	

OPRÁVNĚNÁ OSOBA: ING. RADOMÍR BUREŠ, AUTORIZACE Č. 1301712 ČKZ

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ A VÝBĚR DODAVATELE

AKCE: ZATEPLENÍ STŘECHY A FASÁDY OBJEKTU MŠ ČESKÁ 4790

MÍSTO: ČESKÁ 4790, 760 05 ZLÍN

INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN, ODBOR ŠKOLSTVÍ, NÁM. MÍRU 12

PROFESE: D.1.4.c OCHRANA PŘED BLESKEM

OBSAH: STŘECHA - OCHRANA PŘED BLESKEM

PROST LUKA
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
VODNÍ 1972
760 01 ZLÍN
tel., fax.: +420 577 213 920
e-mail: prostzlin@prostzlin.cz

DATUM:	03/2018
HIP:	ING. RADOMÍR BUREŠ
KOORDINACE:	TOMÁŠ SÝKORA
FORMÁT:	10 A4
MĚŘÍTKO:	1:50
KOPIE:	
ČÍSLO VÝKRESU:	D.1.4.c.2