



V Plzni dne: 12.2.2018

Doporučeně

Vaše zn.:

Woring s.r.o.
Na Roudné 93
301 00 Plzeň

Naše zn.: 806/18-33200/20-O/Kol

Vyřizuje: Ing. Milada Kolářová

Telefon: 377 333 722

E-mail: milada.kolarova@rsd.cz

Věc: **vyjádření z hlediska stávajících inženýrských sítí**

akce: „I/20, OK Globus - Chotíkov“

Na základě Vaší žádosti o vyjádření a poskytnutí podkladů k výskytu stávajících inženýrských sítí a zařízení v rámci výše uvedené akce, Vám sdělujeme následující:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, jako majetkový správce silnice I. třídy č. I/20 v Plzeňském kraji, nemá ve Vašem zájmovém území uloženy žádné inženýrské sítě, které spravujeme. Výjimkou jsou silniční vpusti včetně kanalizačních přípojek, které neevidujeme. Silniční vpusti jsou na silnici I. třídy č. I/20 viditelné. Pokud by Vaší stavbou došlo ke kontaktu kanalizační přípojky nebo k jejímu odhalení, je nutné zemní práce provádět ručně. V případě poškození kanalizační přípojky silniční vpusti, je stavebník povinen neprodleně vyzvat ŘSD ČR, Správu Plzeň (provozní úsek - p. Weber - tel. č.: 377 333 744) ke kontrole této sítě. Bez odsouhlasení správce inženýrské sítě nesmí stavebník provést její zasypání. Opravu poškozené sítě si provede stavebník na své náklady nebo ŘSD ČR, Správa Plzeň opravu provede na náklady stavebníka.

Toto vyjádření má pouze informativní charakter a neslouží k vydání žádného správního rozhodnutí.

Veškerou korespondenci ved'te s ŘSD ČR, Správou Plzeň, Hřimálého 37, 301 00 Plzeň.

S pozdravem

Ing. Zdeněk Kuřák
pověřen řízením Správy Plzeň

1x stejnopis: vlastní