

**Dodatečné informace č. 1 k veřejné zakázce:**

**„14 ZŠ Rozmarýnová – generální oprava sociálních zařízení“**

Na základě dotazu účastníka veřejné zakázky vydává zadavatel dodatečné informace k veřejné zakázce.

**Dotaz:**

- dodávka a montáž plastového kanalizačního potrubí, vč. napojení na stávající kanalizaci (napojení nové kanalizace bude provedeno k hlavnímu řádu, svislá kanalizace bude vyměněna až k ležaté kanalizaci v technickém podlaží –viz foto)

Pokud by dodavatel řešil, že svislou kanalizaci napojí až na ležatou v TP, tak by to znamenalo vybourání potrubí ve všech patrech, tento zásah by byl však značný a muselo by se v každé sociálce řešit nové obklady, dlažby aj.

**Odpověď:**

Zadavatel požaduje výměnu svislého kanalizačního potrubí pouze ve 4. NP po hrdlo v podlaze.

**Ostatní parametry zadávací dokumentace jsou beze změny.**

V Mostě dne 25. 5. 2018

---

Ing. František Jirásek  
vedoucí odboru zadávání veřejných zakázek  
(opatřeno elektronickým podpisem)