



Potrubí bude izolováno tepelnou izolací chráněnou proti vlhkosti a poškození plochcem – min tl. pro obě dimenze potrubí bude 30 mm
Veškeré potrubí ÚT no střeše bude spádováno směrem do strojovny,
oby při výpadku EE v zimním období bylo možné potrbí v kotelně vypustit

PŘEDEPSANÉ ZKOUŠKY

DLE ČSN 060210, EN, ENERGETICKÉHO ZAKONA 458/2000 A PŘÍSLUŠNÝCH VYHLÁŠEK
PŘED ZKOUŠKAMI BUDE SOUSTAVA PROPLACHNUTA DLE ČSN 060210 – SOUČÁSTI MONTÁŽE!!! – PROVÉST ZÁPIS
ZKOUŠKA ZABEZPEČOVACÍHO ZARÍZENÍ DLE ČSN 060830 (POUŠTNĚHO VENTILU)
ZKOUŠKA TĚSNOSTI DLE ČSN 06 0310 (TLAKOVÁ ZKOUŠKA)
ZKOUŠKA DILATAČNÍ DLE ČSN 060310
PROVOZNI ZKOUŠKA (ZKOUŠKA PŘED PŘEDÁNÍM)
ZKOUŠKY BUDOU SKUTEČNĚ PROVEDENY A BUDE O NICH SEPSÁN PROTOKOL

- Termostatické hlavice u otopných těles
- Otopné těleso, budou použita otopná tělesa v provedení ventilkompekt s připojením uprostřed Vogel&Koot
- Veškeré rozvody otopné soustavy potrubím z uhlíkové oceli VAR C–steel, tepelně izolované
- Horizontální rozvody vedeny v konstrukci podlah potrubím s dimezní dle výkresu
- Otopná tělesa osazena termostatickou hlavici Heimer K a odvzdušňovacím ventilem
- Připojení všech otopných těles C–steel 15x1,2
- Není–li označeno jinak, odpovídá dimenze armatury dimenzi potrubí no kterém je instalováno

NÁZEV STAVBY : DRUH STAVBY : MÍSTO STAVBY : INVESTOR / STAVEBNÍK				NÁSTAVBA VÝTVARNÝCH ATELIERŮ A UČEBEN ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA OLEŠSKÁ, PRAHA 10 ZUŠ, OLEŠSKÁ 2295/16, PRAHA 10 GENÉRALNÍ PROJEKTANT			
Městský úřad, Praha, Odbor školství a mládeže Městské náměstí 2, 110 01 Praha 1				<div>ARCHITECTONICKÝ STAVEBNÍ PROJEKT PROJEKTANT Ing. Karel Sejný IČ: 159 39 008 IČ/Přev. : 22960108</div>			
ZPRACOVATEL ČÁSTI PROJEKTU : Ing. Bořivoj Šourek Dojití Kamenice 6 273 24 Chrást IČ: 66116627				VYPRACOVAL : Ing. Bořivoj Šourek ODP. PROJEKTANT : Ing. Jan Schwarzer HIP : Ing. Karel Sejný			
STUPEŇ : D D.1 D.1.4 D.1.4.b b 002				DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY DOKUMENTACE OBJEKTU, TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZARÍZENÍ DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVEB VÝKRESOVÁ ČÁST OTOPNÁ SOUSTAVA PŮDORYS STŘECHY			
ČÍSLO VÝKRESU : b 002				NÁZEV VÝKRESU : OTOPNÁ SOUSTAVA PŮDORYS STŘECHY			
				DATUM : 07/2017 FORMÁT : A1 MĚŘÍTKO : 1:50			