


## 1.PP – MONTÁŽNÍ PODLAŽÍ
1:250




## LEGENDA MaR

| | | |
|---|---|---|
| M1 | | OBĚHOVÉ ČERPADLO – Grundfos ALPHA3 25–80 130 – DODÁVKA ČÁSTI TOPENÍ |
| Y1 | | Trojcestný směšovací ventil – DODÁVKA ČÁSTI TOPENÍ<br>LDM RV111 R 33 11 16/130-20/T + pohon |
| QT1 | | EKVITERMNÍ REGULÁTOR – DODÁVKA ČÁSTI ELEKTROINSTALACE |
| TA | | TEPLOTNÍ ČIDLO NA POTRUBÍ – DODÁVKA V RÁMCI QT1 |
| TV | | TEPLOTNÍ ČIDLO VENKOVNÍ – DODÁVKA V RÁMCI QT1 |

| GENERÁLNÍ PROJEKTANT | VYPRACOVAL | ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT | HLAVNÍ PROJEKTANT |
|---|---|---|---|
| ARCH TECH<br>ING. KAREL SEHYL | ING. L. ŠIROKÝ | ING. L. ŠIROKÝ | ING. L. ŠIROKÝ |
| | | | |

| | |
|---|---|
| INVESTOR | Magistrát hl.m. Prahy, Odbor školství a mládeže, Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1 |
| MÍSTO STAVBY | OLEŠSKÁ 2295/16, PRAHA 10 |
| NÁZEV AKCE | NÁSTAVBA VÝTVARNÝCH ATELIÉRŮ A UČEBEN<br>ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA OLEŠSKÁ, PRAHA 10<br>ZUŠ, OLEŠSKÁ 2295/16, PRAHA 10 |
| SOUBOR | D.1.4.2 – SILNOPROUDÁ A SLABOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE, HROMOSVOD |
| OBSAH | POLOHOPIS 1.PP |

Ing. Luděk Široký
PROGRES PROJEKT
Lipová 608, 330 12 Horní Bříza
Tel.: 377 321 920, 603 995363

| | |
|---|---|
| DATUM | 03 / 2018 |
| STUPEŇ | DPS |
| MĚŘÍTKO | 1:50 |
| ČÍSLO VÝKRESU | E857/2 |
| INDEX | |
| POČET LISTŮ | 1 |
| ČÍSLO LISTU | 1 |

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz