










LEGENDA

- RH  HLAVNÍ ROZVADĚČ OBJEKTU – STÁVAJÍCÍ
- N1  NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ – SVÍTIDLO S LOKÁLNÍM ZÁLOŽNÍM ZDROJEM – NÁSTĚNNÉ PRO SVÍCENÍ PŘI VÝPADKU NAPÁJENÍ, ZÁLOHA 1hod, S AUTOTESTEM
- N2  NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ – SVÍTIDLO S LOKÁLNÍM ZÁLOŽNÍM ZDROJEM – STROPNÍ PRO SVÍCENÍ PŘI VÝPADKU NAPÁJENÍ, ZÁLOHA 1hod, S AUTOTESTEM
- N3  NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ – SVÍTIDLO S LOKÁLNÍM ZÁLOŽNÍM ZDROJEM – NÁSTĚNNÉ PRO SVÍCENÍ PŘI VÝPADKU NAPÁJENÍ, ZÁLOHA 1hod, S AUTOTESTEM, S PIKTOGRAMEM "HYDRANT"
- N4  NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ – SVÍTIDLO S LOKÁLNÍM ZÁLOŽNÍM ZDROJEM – NÁSTĚNNÉ PRO SVÍCENÍ PŘI VÝPADKU NAPÁJENÍ, ZÁLOHA 1hod, S AUTOTESTEM, S TEMPERACÍ DO -25st.C
- Np1  PIKTOGRAM SE SMĚREM ÚNIKU – PIKTOGRAM UMÍSTĚN POD SVÍTIDLEM – NA STĚNĚ (NENALEPOVAT NA SVÍTIDLO !!!).
- Np2  PIKTOGRAM SE SMĚREM ÚNIKU – PIKTOGRAM UMÍSTĚN POD SVÍTIDLEM – ZAVĚŠENÝ
-  PIKTOGRAM S NÁPISEM "VÝCHOD" – PIKTOGRAM UMÍSTĚN POD SVÍTIDLEM (NENALEPOVAT NA SVÍTIDLO !!!).
-  OVLADAČ OBECNĚ -10, 10A, 250V, VNITŘNÍ

TECHNICKÝ POPIS:

Provede se úprava napájení a ovládní stropního osvětlení nové CHÚC A a přilehlých chodeb, dle nového rozdělení chodby novými požárními dveřmi.

Nouzové osvětlení se napojí na okruh osvětlení CHÚC A. NO se musí rozsvítit při výpadku osvětlení CHÚC A a při výpadku hlavního napájení rozvaděče RH.

TRASA 1* : Stávající kabelovou trasu v liště po povrchu uložit pod omítku. V případě, že nebude možné kabely uložit minimálně 10mm pod omítku, provede se obložení trasy protipožárním zákrytem, vyhovujícím do CHÚC A, s odolností dle PBŘ.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	HLAVNÍ PROJEKTANT	Ing. Luděk Široký	
ARCH TECH	ING. L. ŠIROKÝ	ING. L. ŠIROKÝ	ING. L. ŠIROKÝ	PROGRES PROJEKT	
ING. KAREL SEHYL				Lipová 608, 330 12 Horní Bříza	
INVESTOR	Magistrát hl.m. Prahy, Odbor školství a mládeže, Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1			DATUM	03 / 2018
MÍSTO STAVBY	OLEŠSKÁ 2295/16, PRAHA 10			STUPEŇ	DPS
NÁZEV AKCE	NÁSTAVBA VÝTVARNÝCH ATELIERŮ A UČEBEN ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA OLEŠSKÁ, PRAHA 10 ZUŠ, OLEŠSKÁ 2295/16, PRAHA 10			MĚŘÍTKO	1:100
SOUBOR	D.1.4.2 – SILNOPROUDÁ A SLABOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE, HROMOSVOD			ČÍSLO VÝKRESU	
OBSAH	POLOHOPIS 1.NP – PAVILON A – ÚPRAVY V CHÚC A			E857/10	
POČET LISTŮ		1	ČÍSLO LISTU		1