



PŘEDEPSANÉ ZKOUŠKY

DLE ČSN 060210, EN, ENERGETICKÉHO ZÁKONA 458/2000 A PŘÍSLUŠNÝCH VYHLÁŠEK
PŘED ZKOUŠKAMI BUDE SOUSTAVA PROPLÁCHNUTA DLE ČSN 060210 – SOUČÁSTÍ MONTÁŽE!!! – PROVÉST ZÁPIS

ZKOUŠKA ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ DLE ČSN 060830 (POJISTNÉHO VENTILU)
ZKOUŠKA TĚSNOSTI DLE ČSN 06 0310 (TLAKOVÁ ZKOUŠKA)
ZKOUŠKA DILATAČNÍ DLE ČSN 060310
PROVOZNÍ ZKOUŠKA (ZKOUŠKA PŘED PŘEDÁNÍM)
ZKOUŠKY BUDOU SKUTEČNĚ PROVEDENY A BUDE O NICH SEPSÁN PROTOKOL

Termostatická hlavice u otopných těles
Otopné těleso, budou použita otopná tělesa v provedení ventilkompakt s připojením uprostřed Vogel&Noot
Veškeré rozvody otopné soustavy potrubím z uhlíkové oceli IVAR C–steel, tepelně izolované
Horizontální rozvody vedeny v konstrukci podlah potrubím s dimezní dle výkresu
Otopná tělesa osazena termostatickou hlavicí Heimeir K a odvzdušňovacím ventilem
Připojení všech otopných těles C–steel 15x1,2
Není–li označeno jinak, odpovídá dimenze armatury dimenzi potrubí na kterém je instalována

Tabulka místností

Číslo	Jméno	Plocha [m.]	Obvod [m]	Podlaha	Sokl	Strop	Stěny	Poznámka
2,01	KABINET	7,53	11,45	KAUČUKOVÉ LINOLEUM NORAPLAN	LIŠTY NORA H 9010 V, 120 MM NEBO LIŠTY HPR S VYTAŽENÍM LINOLEA NA STĚNY	SÁDROKARTON	SÁDROKARTON	-
2,02	UČEBNA	18,28	17,4	VLYSY DB TL. 22 MM	DŘEV. LIŠTA	SDK + AKUSTICKÝ OBKLAD	SÁDROKARTON	-
2,03	UČEBNA	16,62	16,76	VLYSY DB TL. 22 MM	DŘEV. LIŠTA	SDK + AKUSTICKÝ OBKLAD	SÁDROKARTON	-
2,04	UČEBNA	16,66	16,76	VLYSY DB TL. 22 MM	DŘEV. LIŠTA	SDK+ AKUSTICKÝ OBKLAD	SÁDROKARTON	-
2,05	SKLAD HUDEB. NÁSTROJŮ	18,36	17,51	VLYSY DB TL. 22 MM	DŘEV. LIŠTA	SDK + AKUSTICKÝ OBKLAD	SÁDROKARTON	-
2,06	UČEBNA, ZKUŠEBNA SBORU	159,71	53,94	VLYSY DB TL. 22 MM	DŘEV. LIŠTA	SDK + AKUSTICKÝ OBKLAD	SÁDROKARTON	-
2,07	TANEČNÍ SÁL	108,23	44,18	BALETIZOL	LIŠTA PVC NALEPENÁ V. MIN 70 MM	SDK + AKUSTICKÝ OBKLAD	SÁDROKARTON	-
2,08	KABINET	6,81	11,7	PVC	LIŠTA PVC NALEPENÁ V. MIN 70 MM	SDK	SÁDROKARTON	-
2,09	PŘÍRUČNÍ SKLAD	4,28	8,98	PVC	LIŠTA PVC NALEPENÁ V. MIN 70 MM	SDK	SÁDROKARTON	-
2,10	ŠATNA	9,43	14,1	KAUČUKOVÉ LINOLEUM NORAPLAN	LIŠTA PVC NALEPENÁ V. MIN 70 MM	SDK	SÁDROKARTON	-
2,11	WC	1,73	6,5	DLAŽBA KERAMICKÁ	OBKLAD DO VÝŠKY 2.2 M	SDK	SÁDROKARTON, OBKLAD V. 2200 MM	-
2,12	WC	1,73	6,62	DLAŽBA KERAMICKÁ	OBKLAD DO VÝŠKY 2.2 M	SDK	SÁDROKARTON, OBKLAD V. 2200 MM	-
2,13	UMÝVÁRNA	5,48	11,39	KAUČUKOVÉ LINOLEUM R9	LIŠTY NORA H 9010 V, 120 MM, V. OBKLADU 2.2 M	SDK	SÁDROKARTON, OBKLAD V. 2200 MM	-
2,14	SPRCHA	1,2	4,6	KAUČUKOVÉ LINOLEUM PROTISKL. DO SPRCH R10	LIŠTY NORA H 9010 V, 120 MM, V. OBKLADU 2.2 M	SDK	SÁDROKARTON, OBKLAD V. 2200 MM	POD LINOLEUM NENÍ TŘEBA PROVÁDĚT HYDROIZOL. ST.
2,15	PŘEDSÍŇ	5,06	10,77	KAUČUKOVÉ LINOLEUM NORAPLAN	LIŠTY NORA H 9010 V, 120 MM NEBO LIŠTY HPR S VYTAŽENÍM LINOLEA NA STĚNY	SDK	SÁDROKARTON	
2,16	CHODBA	21,53	37,17	KAUČUKOVÉ LINOLEUM NORAPLAN	LIŠTY NORA H 9010 V, 120 MM NEBO LIŠTY HPR S VYTAŽENÍM LINOLEA NA STĚNY	SDK	SÁDROKARTON	NA SCHODY POUŽÍT SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ
2,17	PŘEDSÍŇ	2,62	6,6	PVC	LIŠTA PVC NALEPENÁ V. MIN 70 MM	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁP. ŠTUKOVÁ	-
2,18	KABINET	5,43	9,8	PVC	LIŠTA PVC NALEPENÁ V. MIN 70 MM	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	-
2,19	WC	1,82	6,7	DLAŽBA KERAMICKÁ PROTISKL.	OBKLAD DO VÝŠKY 2.0 M	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ, OBKLAD	-
2,20	WC	1,68	6,3	DLAŽBA KERAMICKÁ PROTISKL.	OBKLAD DO VÝŠKY 2.0 M	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ, OBKLAD	-
2,21	WC	2,39	7,85	DLAŽBA KERAMICKÁ PROTISKL.	OBKLAD DO VÝŠKY 2.0 M	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ, OBKLAD	-
2,22	WC	2,39	7,85	DLAŽBA KERAMICKÁ PROTISKL.	OBKLAD DO VÝŠKY 2.0 M	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ, OBKLAD	-

Celková plocha [m²]: 418,97

NÁZEV STAVBY : **NÁSTAVBA VÝTVARNÝCH ATELIÉRŮ A UČEBEN**
DRUH STAVBY : ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA OLEŠSKÁ, PRAHA 10
MÍSTO STAVBY : ZUŠ, OLEŠSKÁ 2295/16, PRAHA 10

INVESTOR / STAVEBNÍK
Magistrát hl.m. Prahy, Odbor školství a mládeže
Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

GENERÁLNÍ PROJEKTANT
ARCH TECH
ING. KAREL SEHYL
ARCHITEKTONICKÉ STAVEBNÍ PROJEKTY
K NOSKOVNĚ 1416, 164 00 PRAHA 6
IČO : 159 39 006 TA/Fax : 220961509

ZPRACOVATEL ČÁSTI PROJEKTU :
Ing. Bořivoj Šourek
Dolní Kamenice 6
273 24 Chežín
IČ: 66116627

VYPRACOVAL :	ODP. PROJEKTANT :	HIP :
Ing. Bořivoj Šourek	Ing. Jan Schwarzer	Ing. Karel Sehyl

STUPEŇ :
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

		DATUM :
D	DOKUMENTACE OBJEKTŮ, TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ	07/2017
D.1	DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU	
D.1.4	TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB	
D.1.4.b	VÝKRESOVÁ ČÁST	FORMÁT : A0
-	-	ČÍSLO PARÉ :

ČÍSLO VÝKRESU : b 001
NÁZEV VÝKRESU : OTOPNÁ SOUSTAVA PŮDORYS 2.N.P. a kotelny
MĚŘÍTKO : 1:50