










LEGENDA

- RH  HLAVNÍ ROZVADĚČ OBJEKTU – STÁVAJÍCÍ
- N1  NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ – SVÍTIDLO S LOKÁLNÍM ZÁLOŽNÍM ZDROJEM – NÁSTĚNNÉ PRO SVÍCENÍ PŘI VÝPADKU NAPÁJENÍ, ZÁLOHA 1hod, S AUTOTESTEM
- N2  NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ – SVÍTIDLO S LOKÁLNÍM ZÁLOŽNÍM ZDROJEM – STROPNÍ PRO SVÍCENÍ PŘI VÝPADKU NAPÁJENÍ, ZÁLOHA 1hod, S AUTOTESTEM
- N3  NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ – SVÍTIDLO S LOKÁLNÍM ZÁLOŽNÍM ZDROJEM – NÁSTĚNNÉ PRO SVÍCENÍ PŘI VÝPADKU NAPÁJENÍ, ZÁLOHA 1hod, S AUTOTESTEM, S PIKTOGRAMEM "HYDRANT"
- N4  NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ – SVÍTIDLO S LOKÁLNÍM ZÁLOŽNÍM ZDROJEM – NÁSTĚNNÉ PRO SVÍCENÍ PŘI VÝPADKU NAPÁJENÍ, ZÁLOHA 1hod, S AUTOTESTEM, S TEMPERACÍ DO -25st.C
- Np1  PIKTOGRAM SE SMĚREM ÚNIKU – PIKTOGRAM UMÍSTĚN POD SVÍTIDLEM – NA STĚNĚ (NENALEPOVAT NA SVÍTIDLO !!!).
- Np2  PIKTOGRAM SE SMĚREM ÚNIKU – PIKTOGRAM UMÍSTĚN POD SVÍTIDLEM – ZAVĚŠENÝ
- EXIT  PIKTOGRAM S NÁPISEM "VÝCHOD" – PIKTOGRAM UMÍSTĚN POD SVÍTIDLEM (NENALEPOVAT NA SVÍTIDLO !!!).
-  OVLADAČ OBECNĚ –10, 10A, 250V, VNITŘNÍ

TECHNICKÝ POPIS:

Provede se úprava napájení a ovládní stropního osvětlení nové CHÚC A a přilehlých chodeb, dle nového rozdělení chodby novými požárními dveřmi.

Nouzové osvětlení se napojí na okruh osvětlení CHÚC A. NO se musí rozsvítit při výpadku osvětlení CHÚC A a při výpadku hlavního napájení rozvaděče RH.

TRASA 1* : Stávající kabelovou trasu v liště po povrchu uložit pod omítku. V případě, že nebude možné kabely uložit minimálně 10mm pod omítku, provede se obložení trasy protipožárním zákrytem, vyhovujícím do CHÚC A, s odolností dle PBŘ..

GENERÁLNÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	HLAVNÍ PROJEKTANT	Ing. L u d ě k Š i r o k ý PROGRES PROJEKT Lipová 608, 330 12 Horní Bříza Tel.: 377 321 920, 603 995363	
ARCH TECH ING. KAREL SEHYL	ING. L. ŠIROKÝ	ING. L. ŠIROKÝ	ING. L. ŠIROKÝ		
INVESTOR	Magistrát hl.m. Prahy, Odbor školství a mládeže, Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1			DATUM 03 / 2018	
MÍSTO STAVBY	OLEŠSKÁ 2295/16, PRAHA 10			STUPEŇ DPS	
NÁZEV AKCE	NÁSTAVBA VÝTVARNÝCH ATELIERŮ A UČEBEN ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA OLEŠSKÁ, PRAHA 10 ZUŠ, OLEŠSKÁ 2295/16, PRAHA 10			MĚŘÍTKO 1:100	
SOUBOR	D.1.4.2 – SILNOPROUDÁ A SLABOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE, HROMOSVOD			ČÍSLO VÝKRESU E857/11 INDEX	
OBSAH POLOHOPIS 2.NP – PAVILON A – ÚPRAVY V CHÚC A				POČET LISTŮ 1	
				ČÍSLO LISTU 1	