

Okresní soud v Prostějově

Havlíčková 16, 797 09 Prostějov

tel: 582401611, fax: 582342276, e-mail: podatelna@osoud.pro.justice.cz, IDDS: af8abhj

Spr 895/2013

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 1 ZE DNE 25. 5. 2018

1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název veřejné zakázky:	OS Prostějov – rozšíření systému zabezpečení
------------------------	---

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:	Česká republika - Okresní soud v Prostějově
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu (příp. doručovací adresa):	Havlíčková 2936/16, 797 09 Prostějov
IČO:	00025135
Osoba zastupující zadavatele:	JUDr. Petr Vrtěl, předseda soudu
Kontaktní osoba:	Mgr. Marketa Motánová, ředitelka správy soudu tel.: 582 401 692 e-mail: mmotanova@osoud.pro.justice.cz

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace na základě žádosti dodavatele.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

- 1) Část „Slaboproudé instalace – DT, ACS“ č.pol. 1.7 ve výkazu výměr:

Co je myšleno specifikací , *pro IP audio 2vodičový systém*,

(Pokud je myšleno použití IP systému tak není možno jej realizovat 2vodičově, pokud se má použít 2vodičový systém tak zase nebude IP)

- 2) Část „Slaboproudé instalace – DT, ACS“ č.pol. **bez označení** ve výkazu výměr:

K čemu má sloužit videodistributor, pokud bude použit IP systém?

K čemu má sloužit Switch 4 port, pokud bude použit 2 vodičový systém?

(V technické zprávě kapitola 2.5 strana 9/2017 je uvedeno „Vrátníky a domácí telefony budou začleněny do sítě IP pomocí společných switchů s CCTV“

Které switche ve VV jsou tímto konkrétně myšleny?

- 3) Část „Slaboproudé instalace – DT, ACS“ č.pol. **2.01** ve výkazu výměr:

Programové vybavení *software Entry ZKAccess 3.5 Security System zdarma*, neumožňuje funkci *Anti-passback*. *Pokud by měla být funkce Anti-passback využívána, tak musí být zvolen správný typ kontroleru, správná licence SW a zařízení (server) kde SW poběží.*

Je počítáno s provozem a využitím funkce Anti-passback? V případě že ano, tak jak má být systém licencován a kde bude SW provozován?

- 4) V poskytnuté výkresové dokumentaci není, kromě situačního výkresu, zakreslena poptávaná technologie. Není jasné, kde budou zamýšlené přístupové body, videovrátníky, jaká bude topologie systému atd. Je to záměrně neuvedeno nebo je v této dokumentaci chyba?

Vysvětlení zadávací dokumentace:

1. Byl myšlen IP audio systém, zapojený do autonomní sítě vybudované v rámci nového systému CCTV s využitím rozvodů a zařízení této sítě.
2. Pro zapojení ACS a DT využít volných vstupů v již dodávaných switchů v systému CCTV (fyzicky oddělená síť) s doplněním nových v místech, kde již nejsou volné vstupy (RACK4, budova B).
3. Funkce anti passback není zadáním /TZ/ vyžadována. Použit obecný popis řídicí jednotky. V zadání pouze řízení vstupu bez vedlejších funkcí dodávaného systému – zvolen obecný popis vzhledem k veřejné zakázce.

4. Přístupové body do objektů jsou:

- | | | |
|----------|---|--|
| Budova A | - | zadní vchod do budovy |
| | - | vnitřní roh budovy A ze dvora, vjezd mezi budovou A a B (fyzicky zapojeno v RACK4) |
| Budova B | - | vjezdová brána pro automobily |
| | - | osobní branka u vjezdu pro automobily |
| | - | vchod do budovy B (zadní) |
| | - | dveře mezi místností 1 a 3 |

Požadován je pouze audio systém, ne videovrátník.

Povaha a rozsah vysvětlení zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek. Nedošlo ani k takové změně nebo doplnění zadávací dokumentace, která by mohla rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení.

JUDr. Petr Vrtěl
předseda soudu

Mgr. František Jurtík, v z.
místopředseda soudu