

NAŠE ZN.: MMZL 067905/2018  
VYŘIZUJE: Mgr. Pavla Čuprová  
TEL.: 577630252  
E-MAIL: pavlacuprova@zlin.eu

## Dodatečné informace č. 1

ve výběrovém řízení v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce

### „Výměna hromosvodů u ZŠ Okružní, č.p. 4685, Zlín“

#### Identifikační údaje o zadavateli:

Zadavatel:	statutární město Zlín
Sídlo:	náměstí Míru 12, 760 01 Zlín
Právní forma:	obec
Identifikační číslo:	00283924
Daňové identifikační číslo:	CZ00283924
Zastoupený:	MUDr. Miroslavem Adámkem, primátorem
Pověřen realizací některých úkonů ve výběrovém řízení:	Bc. Kateřina Francová, náměstkyně primátora
Odpovědný odbor:	Odbor školství

Zadavatel obdržel dne 28. 5. 2018 následující žádost o dodatečné informace k podmínkám výběrového řízení a tímto poskytuje dodatečné informace ve formě odpovědi.

#### Znění žádostí o dodatečné informace a odpověď:

1, U jímačů je určena bezpečná vzdálenost „s“, ale není určeno, v jaké vzdálenosti mají být instalovány, tak aby byl chráněný předmět v ochranném pásmu. Lze rozmístění jímačů určit dle měřítka příslušného výkresu?

##### Odpověď

Dostatečná bezpečnost vzdálenost je spočítána a je uvedena na výkresech. V uvedené vzdálenosti budou tyčové jímače umístěny.

2, Dle vyhlášky č. 268/2009 § 36 má být proveden výpočet řízení rizika dle normových hodnot k výběru nejvhodnějších ochranných opatření stavby. Je možné se seznámit s výpočtem rizika dle příslušných normových hodnot? Projektant určil třídu LPS II. Pokud není výpočet, zodpovídá projektant plně za určení třídy LPS II?

##### Odpověď

Výpočet rizik provedený programem není, ale zařazení objektu do LPS II jsme určili na základě doporučení TI, požadavků pojištění a revizí u stejných objektů (školy).

3, Dle technické zprávy není jasné, zda objekt je či není zařazen dle vyhlášky č. 73/2010 Sb (o vyhrazených elektrických zařízeních) do skupiny E třídy 1, dle přílohy č. 1 uvedené vyhlášky. Jedná se o školní zařízení a tím může objekt být zařazen do této třídy. Pokud by škola spadala do příslušného

zařazení, musela by montážní organizace hlásit zahájení montáže a uvedení organizaci státního odborného dozoru.

**Odpověď**

Objekt měl být zaříděn jako: **Zařízení tř. II skupiny J** dle vyhlášku č. 73/2010 Vyhláška o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních).

Tyto dodatečné informace jsou ke stažení na profilu zadavatele, odkaz:  
<https://www.tenderarena.cz/profil/Zlin>.

Ve Zlíně dne 29.5.2018

.....  
Mgr. Pavla Čuprová  
Odbor právní, odd. veřejných zakázek