

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 1 ZE DNE 1.6.2018

ZADAVATEL: Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik
Sídlem: náměstí Svobody 272, 542 25 Janské Lázně
Zastoupený: Mgr. Martin Voženílek
IČO: 00024007

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: „Dodávka a montáž 2 ks automatických závor na parkoviště u čp. 62 TERRA v Janských Lázních“

Číslo VZ: 077/2018/ZMR

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 10.04.2018

Prosím o upřesnění funkce závor

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 1.6.2018:

Popis funkčnosti ovládání obou závor:

- délka břevna závor 4 m = dodávka 2 ks = musí krýt průjezd o celkové šířce 8 m
- závory budou ovládány jednotně jako jeden celek
- ovládání závor pomocí dálkového ovladače a alternativně klíčového kontaktu umístěného přímo na závorách
- ovladač jednokanálový = stiskem otevře/zavře obě závora naráz
- blokování uzavření závor při stojící překážce, pomocí fotobuňky umístěné na sloupku pohonu závor (nelze použít smyčku pod povrchem komunikace = blízkost kovové odvodňovací mříže)
- napojení stávajícího světelného majáku na fasádě budovy čp. 1 = spuštění při pohybu závor a po dobu otevření závor
- pro zemní práce počítat s rozkrytím stávající zámkové dlažby s podkladními vrstvami a její opětovnou montáž vč. hutnění podkladu

Vzhledem k charakteru uvedených informací a vysvětlení k veřejné zakázce, zadavatel prodlužuje termín pro podání nabídek do 07.06.2018 do 11:00 hodin.

Ing. Alena Růckerová, manažer veřejných zakázek
tel.: +420 499860133,
e-mail: alena.ruckerova@janskelazne.com