

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2 ZE DNE 4. 6. 2018

ZADAVATEL: Jihočeský kraj
 Sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 37076 České Budějovice
 Jednající: Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje
 IČO: 70890650

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:
„Oprava komunikací SFDI 2018“

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující informace k zadávací dokumentaci (tj. vysvětlení dle § 98 zákona, příp. změnu či doplnění dle § 99 zákona) vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Dotazy k Oprava komunikací SFDI 2018 – okres Jindřichův Hradec.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace (ze dne 29. 5. 2018):

1. Stavba „Oprava silnice II/409 Studená – Horní Němčice – Maršov“

44	K	11372R	ODKUP ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM - OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4t/m3	t	3 712,320	
	VV		"objem 1 546,8 m3"			
	VV		"objemová hmotnost před frézováním 2,4 t/m3"			
	VV		1546,8*2,4		3 712,320	
51	K	11372R	ODKUP ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM - OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4t/m3	t	1 265,544	
	PP		ODKUP ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM - OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4t/m3			
	VV		"527,31 m3"			
	VV		"objemová hmotnost před frézováním 2,4 t/m3"			
	VV		527,31*2,4		1 265,544	

Stanoví zadavatel cenu za odkup frézovaného materiálu?

Informace č. 1:

Pro jednoznačné srovnání nabídek zadavatel stanovuje, že jednotková odkupní cena uvedené položky bude v nabídkách stanovena ve výši mínus 100 Kč/t.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace (ze dne 29. 5. 2018):

56	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	755,000	
----	---	-------	--	----	---------	--

			Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry			
	PP					
	VV		"Horní Němčice - Maršov"			
	VV		"délka 755 m"			
	VV		"šířka 0,5 m"			
	VV		"oboustraně"			
	VV		755*2*0,5			755,000
57	K	56962.1	ZPEVNĚNÍ SJEZDŮ Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	195,000	

	PP		Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry			
	VV		"hospodářské sjezdy"			
	VV		"13 ks"			
	VV		"cca 15 m2/ kus"			
	VV		13*15			195,000

**K oběma položkám zpevnění z recyklátu: dodá si zadavatel vlastní materiál?
Nebo odečte jeho potřebu z prodaného recyklátu zhotoviteli?
Jedná se o 224t asfaltového recyklátu.**

Informace č. 2:

Dodání recyklátu je součástí dané položky.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace (ze dne 29. 5. 2018):

52	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD RS CA TL DO 200MM	M2	8 788,500	
	PP		Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry			
	VV		"recyklace za studena RS CA dle TP208 v tl. 150mm s odvozem 50 mm"			
	VV		"délka 1 395 m"			
	VV		"průměrná šířka 6,3 m"			
	VV		1395*6,3			8 788,500

Stanoví zadavatel předpokládané druhy pojiv a jejich dávkování?

a jakou vzdálenost bude odváženo množství materiálu (v tl.50mm tj. cca 922t)?

Ponechá si zadavatel tento materiál?

Pokud ne doplní položku na skládkování tohoto materiálu?

V zadávací dokumentaci není přiložena zpracovaná diagnostika ani není zatříděn vzniklý odpad z hlediska zákona o odpadech (kartegorie „NO“ nebo „O“) Jak má uchazeč tuto položku ocenit?

Informace č. 3:

Položka recyklace za studena RS CA bude provedena podle TP 208, tak jak je uvedeno v Technické zprávě a dle zpracované diagnostiky, kterou přikládáme v příloze.

Zadavatel si tento materiál ponechá, odvoz na sklad Studená do vzdálenosti 6km.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace (ze dne 29. 5. 2018):

49	K	899121	MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ	KUS	12,000	
	PP		Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu			
	VV		"výměna"			
	VV		12			12,000

U této položky není zadána žádná specifikace rozměru, únosnosti ani materiálu (ocel x litina). Jakou mříž s jakým využitím má uchazeč ocenit?

Informace č. 4:

Specifikace – mříž litinová včetně rámu a koše na bahno, rozměr 500x500, hmotnost přes 150 kg.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace (ze dne 29. 5. 2018):

Položky recyklace a odvozu materiálu a jeho likvidace se objevují ještě ve stavbách: Oprava silnice III/12833 průtah Horní Skrýchov a Oprava silnice III/40924 kř.II409 – Modletice – Nové Hobzí.

Informace č. 5:

Zadavatel požaduje, aby účastníci při zpracování nabídky uvažovali s navrženou recepturou 2% zbytkového asfaltu a min. 4% cementu.

Informace č. 6:

V příloze přikládáme diagnostiku pro komunikace sil. II/171 Vacov – Nespice – Žár – Dolany – Čkyně (okr PT) a sil. II-129 křiž.I/19 - hr. kraje Vysočina (okr. TA).