

LEGENDA:

KABELOVÁ PŘÍPOJKA NN CYKY 4Bx16

POZNÁMKY:

- PŘI STAVBĚ JE NUTNÉ DODRŽOVAT ČSN 73 6005, ČSN 33 2000–41–4 ed.2, ČSN 33 2000–5–52 ed.2 TÝKAJÍCÍ SE VLASTNÍ STAVBY
- PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ MUSÍ INVESTOR ZAJISTIT VYTÝČENÍ STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A ZAJISTIT JE PŘED POŠKOZENÍM

3 PEN AC 50Hz 400V/TN–C ; 3N PE AC 50 Hz 400V/TN–S
OCHRANA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2

A1

ŘEZ VÝKOPEM 35/80 cm

A2

ŘEZ VÝKOPEM 50/120 cm

HLAVNÍ KOORDINÁTOR:
AMAZONETTA s.r.o. Kašperskohorská 26, 341 93, Rejštejn, IČ 24817082

VODOHOSPODÁŘSKÝ PODNIK a.s.
PRAŽSKÁ 14, 303 02 PLZEŇ
Tel: 377 201 630, e-mail: vhp@vhp.cz, www.vhp.cz

INVESTOR: Město PÍSEK
Velké náměstí 114/3, 397 19 PÍSEK

ZPRACOVAL:	V. Pártl
PROJEKTANT:	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	M. Čížek

AKCE: Stanice energetického využití kalu a biomasy
I. etapa - ČOV Písek

ČÍSLO ZAKÁZKY:	3339 - D
DATUM:	03/2018
POČET LISTŮ:	
MĚŘÍTKO:	1:500
STUPEŇ:	DSP

NÁZEV VÝKRESU: SITUACE – KABELOVÁ PŘÍPOJKA

ČÍSLO VÝKRESU: D1.4.2

VÝKRES JE DUŠEVNÍM MAJETKEM VP a.s. NESMÍ BÝT POUŽIT A KOPÍROVÁN TŘETÍ OSOBOU, JÍ PŘEDÁN ČI JINAK S NÍM NAKLÁDÁNO BEZ PÍSEMNÉHO POVOLENÍ VP a.s.