



plastový rozvaděč

krytí : IP 54/20

napěťová soustava : 3 PEN , AC , 50 Hz , 400 V / TN - C - S

ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2

automatickým odpojením od zdroje

přívod spodem , vývody spodem

rozvaděč bude vyroben dle ČSN EN 61439-1 ed.2 , ČSN EN 61439-3



04		
03		
02
01	Změna rozsahu dokumentace na základě požadavku investora	22.5.2018
REVIZE Č.	OBSAH REVIZE	DATUM REVIZE

INVESTOR:	 Město Písek Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek tel.:382 330 111, fax.:382 214 431 e-podatelna@mupisek.cz, www.mesto-pisek.cz
-----------	---

PROJEKTANT:	 SNOWPLAN, spol. s r.o. MRŠTÍKOVA 399/2a, 460 07 LIBEREC III TEL.: +420 484 845 571 GSM: +420 734 780 430 info@snowplan.cz, www.snowplan.cz
-------------	--

ZAKÁZKA č.: 2015036-SKIP	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. PETR KOŘÍNEK	VYPRACOVAL : TOMÁŠ VANĚK
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. OLDŘICH ZACH	KONTROLOVAL: ING. PETR KOŘÍNEK

AKCE: MODERNIZACE A ROZVOJ LYŽAŘSKÉHO SVAHU V PÍSKU - I.ETAPA		
OBJEKT: SO 04 - OSVĚTLENÍ SVAHU SO 04.1 - OSVĚTLOVACÍ STOŽÁRY SE SVÍTIDLY SO 04.2 - ELEKTROINSTALACE	STUPEŇ: DPS	ČÍSLO VÝTISKU:
	DATUM: DUBEN 2017	
PŘÍLOHA: JISTÍCÍ SKŘÍŇ NA PODPĚŘE LV	ČÍSLO PŘÍLOHY: D.4.05	MĚŘÍTKO: SCHÉMA