


- 01 NÍZKOTLAKÉ POTRUBÍ DN125, PN10  
02 MANOMETR 0,0–1,6 MPa  
03 RUČNÍ ŠNEKOVÁ UZAVÍRACÍ Klapka DN125, PN10  
04 RUČNÍ FILTR DN125, PN10  
05 AUTOMATICKÝ FILTR DN125, PN10  
06 REDUKCE POTRUBÍ DN125/DN100, PN10  
07 NÍZKOTLAKÉ POTRUBÍ DN100, PN10  
08 INDUKČNÍ PRŮTOKOMĚR DN100, PN10  
09 TLAKOVÉ ČIDLO  
10 TLAKOVÉ ČERPADLO –  $Q = 15,0 \text{ l.s}^{-1}$ ,  $H = 170 \text{ m}$   
11 VYSOKOTLAKÉ POTRUBÍ DN100, PN40  
12 MANOMETR 0,0–4,0 MPa  
13 ZPĚTNÁ Klapka DN100, PN40  
14 UZAVÍRACÍ Klapka SE SERVOPOHONEM DN100, PN40  
15 PRŮTOKOVÁ SONDA  
16 Odbočka POTRUBÍ DN50, PN40 – VYPOUŠTĚNÍ SVAHU  
17 RUČNÍ ŠOUPĚ DN50, PN40  
18 KONCOVKA PRO NAPOJENÍ HADICE KAMLOK  
19 ROZVADĚČ  
20 PLECHOVÝ KONTEJNER, ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ 4x2x2,4 m  
zvýšený profil, vyztužená pdolaha

04		
03		
02	...	...
01	Změna rozsahu dokumentace na základě požadavku investora	22.5.2018
REVIZE Č.	OBSAH REVIZE	DATUM REVIZE

INVESTOR:	 <b>Město Písek</b> Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek tel.:382 330 111, fax.:382 214 431 e-podatelna@mupisek.cz, www.mesto-pisek.cz
-----------	---

PROJEKTANT:	 <b>SNOWPLAN, spol. s r.o.</b> MRŠTÍKOVA 399/2a, 460 07 LIBEREC III TEL.: +420 484 845 571 GSM: +420 734 780 430 info@snowplan.cz, www.snowplan.cz
-------------	--

ZAKÁZKA č.:  2015036-SKIP	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. PETR KOŘÍNEK	VYPRACOVAL : RENÁTA HEJTMANOVÁ HAVLOVÁ
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. PETR KOŘÍNEK	KONTROLOVAL: ING. PETR KOŘÍNEK

AKCE:  <b>MODERNIZACE A ROZVOJ LYŽAŘSKÉHO SVAHU V PÍSKU - I.ETAPA</b>		
OBJEKT:  SO 03.1 - ODBĚR A ČERPÁNÍ VODY	STUPEŇ: <b>DPS</b>	ČÍSLO VÝTIKU:
	DATUM: <b>DUBEN 2017</b>	
PŘÍLOHA:  <b>ČERPACÍ STANICE ČS2</b>	ČÍSLO PŘÍLOHY:  <b>D.3.07</b>	MĚŘÍTKO:  <b>1:50</b>