


ROZVADĚČ 3R1

- * NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:
- * OCHRANA:
- * TYP:
- * INSTALOVANÝ PŘÍKON:
- * SUDOBOST:
- * SUDOBY PŘÍKON:
- * VÝPOČTOVÝ PROUD:
- * PŘÍVOD:
- * VÝVODY:
- * ROZMĚRY ROZVADĚČE:
- * KRYTÍ:
- * KOMPENZACE:

400/230V, AC 50Hz, TNC-S
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
ZAPUŠTĚNÁ ROZVODNICE 72 MODULŮ
CELKEM $P_i = 38\text{ kW}$
 $B = 0,6$
 $P_s = 23\text{ kW}$
 $I_v = 36\text{ A}$
HOREM
HOREM
IP20
NENÍ

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL
T.BEHINA	T.BEHINA	T.BEHINA
INVESTOR: ZŠ Jakuba Arbesa 2454, Most		
KRAJ : Ústecký	OBEC: Most	
AKCE: <div>Nástavba odborných učeben v základní škole Jakuba Arbesa 2454 v Mostě</div>		
OBSAH: <div>Schema rozvaděče 3R1</div>		
ZAK. Č.: 181/2016		
ARCH. Č.:		
FORMÁT: 4A4	KOPIE:	
DATUM: 08/2016		
STUPEŇ: DPS/DVZ		
MĚŘÍTKO: ---		
VÝKRES Č.: <div>D1.4.g-08</div>		
<div>Tomáš Behina Samostatný projektant elektro Bitozeves 125, 44001 Louny IČO 63756943, DIČ 206-7409282793</div>		




Zakázka:

příloha:

Číslo listu:


SCHEMA ZAPOJENÍ ROZVADĚČE 3R1



zakázka:

příloha:

číslo
listu:



zakázka:

příloha:

číslo listu:

SCHEMA ZAPOJENÍ ROZVADĚČE 3R1