Nové schodiště - půdorys v 3.NP
M 1:200



Strojovna vytahu a vytahova sachta - půdorys v 1.PP
M 1:100









LEGENDA POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI STAVBY :

— · — · —	HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU
— ·· — ·· —	HRANICE POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÉHO PROSTORU
N 03.01/N4 - III.	ČÍSLO POŽÁRNÍHO ÚSEKU A STUPEŇ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI
R 30, REW 30, EI 30	NEJNIŽŠÍ POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST KONSTRUKCE
EW 15-C2 DP1, EI 15-C2 DP3, EW 15-C2 DP3, EI 30-C2 DP3, EW 15 DP3, EW 30 DP1 EI 30 DP3	POŽÁRNÍ UZÁVĚR OTVORU, POŽÁRNÍ ODOLNOST 15 (30) MINUT C2 - SE SAMOZAVÍRAČEM, DP1, DP3 - HOŘLAVOST KONSTRUKCE DVEŘÍ
C2	SAMOZAVÍRAČ NA DVEŘNÍM KŘÍDLE
R 30	NEJNIŽŠÍ POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPNÍ KONSTRUKCE
E = 128	SMĚR ÚNIKU A POČET UNIKAJÍCÍCH OSOB
21	PŘENOSNÝ HASICÍ PŘÍSTROJ PRÁŠKOVÝ 6 KG HASIVA HASICÍ SCHOPNOST 21 A
	PŘENOSNÝ HASICÍ PŘÍSTROJ CO2 5 KG HASIVA HASICÍ SCHOPNOST 55 B
A	CHRÁNĚNÁ ÚNIKOVÁ CESTA TYPU A (VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ)
H	HADICOVÝ SYSTÉM PRO PRVNÍ ZÁSAH
	POŽÁRNÍ ÚSEK VYBAVENÝ NOUZOVÝM OSVĚTLENÍM

PROJ. PROFESE	ING. PAVEL KUBÁSEK		
MÍSTO : ul. Jakuba Arbesa 2454/2, 434 01 MOST			
KRAJ : ÚSTECKÝ	OBEC : Most		
INVESTOR : ZŠ Jakuba Arbesa 2454/2, MOST			
NÁZEV AKCE : NÁSTAVBA ODBORNÝCH UČEBEN V ZÁKLADNÍ ŠKOLE JAKUBA ARBESA 2454 V MOSTĚ		FORMÁT	1 x A3
		DATUM	09 / 2016
		STUPEŇ	DSP
		ČÍSLO ZAKÁZKY :	6920371 - 16
Požární bezpečnost stavby - 4. NP		MĚŘÍTKO : 1 : 100	ČÍSLO VÝKRESU : 1

Ing. Pavel Kubásek
Lužice, část Svinčice 17
požární bezpečnost staveb
IČ - 431 83 743 tel. 777 804 171