

<b>VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 6 ZE DNE 11. 6. 2018</b>
---

**ZADAVATEL:** Jihočeský kraj  
Sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 37076 České Budějovice  
Jednající: Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje  
IČO: 70890650

**VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:**  
**„Oprava komunikací SFDI 2018“**

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující informace k zadávací dokumentaci (tj. vysvětlení dle § 98 zákona, příp. změnu či doplnění dle § 99 zákona) vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

**Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace (ze dne 4. 6. 2018):**

Na základě zveřejněných DI Vám posílám žádost o doplnění informací:

1. V zaslané diagnostice na „Opravu silnice II/409 Studená – Horní Němčice – Maršov“ jsou v návrhu opravy konstrukce navrženy směsi pro ložné vrstvy ACL 16+ (PMB 25/55-60) a pro obrusnou vrstvy ACO 11+ (PMB45/80-65) Tyto modifikované směsi jsou uvedeny i v technické zprávě. Nejsou uvedeny ve vzorových řezech a nejsou pro ně vhodně zvolené položky ve výkazu výměr (správné kódy 574D46 a 574B34). **Má se uchazeč řídit technickou zprávou a diagnostikou a ocenit na všech ložných vrstvách a všech obrusných vrstvách asfaltové směsi s modifikovaným pojivem? Změní zadavatel výkaz výměr nebo doplní poznámkou požadovaný typ směsi?**
2. V položkách studené recyklace na „Opravě silnice III/12833 průtah Horní Skrýchov“ budeme uvažovat s předepsaným dávkováním pojiv. **Na jakou vzdálenost bude odváženo množství materiálu (v tl.60mm tj. cca 539t )? Ponechá si zadavatel tento materiál? Pokud ne doplní položku na skládkování tohoto materiálu? Doplní zadavatel diagnostiku?**
3. V položkách studené recyklace na „Opravě silnice III/40924 kř.II/409 – Modletice – Nové Hobzí“ budeme uvažovat s předepsaným dávkováním pojiv. **Na jakou vzdálenost bude odváženo množství materiálu (v tl.50mm tj. cca 239t )? Ponechá si zadavatel tento materiál? Pokud ne doplní položku na skládkování tohoto materiálu? Doplní zadavatel diagnostiku?**

**Informace č. 1:**

1. II/409 Studená – Horní Němčice – Maršov  
Typ směsi má být správně zvolen modifikovaná směs u všech ložných a všech obrusných vrstev, jak je uvedeno v diagnostice a technické zprávě.  
Ve výkazu výměr jsou chybně zvolené položky, za což se omlouváme.
2. III/12833 průtah Horní Skrýchov, III/40924 kř. II/409 – Modletice – Nové Hobzí – recyklace za studena

materiál si ponechá zadavatel  
bude uložen do vzdálenosti 5 km

- 3.** III/12833 průtah Horní Skrýchov, III/40924 kř. II/409 – Modletice – Nové Hobzí – recyklace za studena  
materiál si ponechá zadavatel  
bude uložen do vzdálenosti 5 km