

**Jiří Škrabal,
Batalická 583,
Želechovice nad Dřevnicí,
76311**

Váš dopis:
Vyřizuje: ing. Roman Vlk / mob: 602 760 315

Naše značka: POS/ZL/56/2017
Datum: 14.6. 2017

Název stavby: Zlín, ulice Středová - oprava komunikace a stezka pro cyklisty
Věc: OCHRANA PVSEK
Kat. území: Zlín
Příloha k vyjádření: č.j. 620053/17

S umístěním jmenovité stavby souhlasíme za předpokladu respektování zařízení podzemních vedení sítě elektronických komunikací (dále jen PVSEK) v majetku společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., které se budou na staveništi a v jeho blízkosti nacházet.

V uvažovaném polygonu se nachází kabelové trasy

Pokud bude zařízení PVSEK bránit svojí polohou při realizaci stavby, pokud nebude možno dodržet předpis pro souběh a křížení sítí PVSEK se sítěmi ostatních podzemních vedení, dale pokud dojde k jakémukoliv zásahu stavby do stávající sítě PVSEK (např. rozšíření zpevněných ploch nad sítí PVSEK), požadujeme neprodleně projednat s pracovištěm POS společnosti Cetin a.s. V opačném případě se stavebník vystavuje riziku nesouhlasu s vydáním kolaudačního rozhodnutí na předmětnou stavbu.

- Před zahájením zemních prací, bude vytyčena trasa PVSEK
- Pod rozšířenou zpevněnou plochou, uložit stávající SEK do dělené PE chráničky o průměru odpovídajícím stávajícím chráničkám pod zpevněnou plochou s přesahem min. 50cm do nezpevněné plochy.

Samotná realizace ochrany PVSEK má character přeložky, proto je nutno postupvat dle odst.5 "Vyjádření" - (5) Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK – v tomto případě stačí objednávka na provedení prací souvisejících s ochranou PVSEK.

- Upozorňujeme, že v blízkosti budované cyklostezky se nachází trasa PVSEK, kde nepředpokládáme zemní práce nad rámec dokumentace stavby. Po této trase nesmí pojíždět těžké mechanismy, nesmí být k hutnění konstrukčních vrstev použito vibračních zařízení – nebezpečí zborcení kabelovodu.

- V případě nejasností nebo změn vždy požádat POS o vyjádření.

Ing. Roman Vlk
specialista ochrany sítě
Morava - jih