

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 9 ZE DNE 19. 6. 2018

ZADAVATEL: Jihočeský kraj
Sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 37076 České Budějovice
Jednající: Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje
IČO: 70890650

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:
„Oprava komunikací SFDI 2018“

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující informace k zadávací dokumentaci (tj. vysvětlení dle § 98 zákona, příp. změnu či doplnění dle § 99 zákona) vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Informace č. 1:

Zadavatel upozorňuje účastníky na změnu požadavku na rozsah zpracování KZP II. třídy a III. třídy, který je přílohou č. 8 zadávací dokumentace.

- 1) Zadavatel nepožaduje v bodě 6f) prokázání frézovaného materiálu provedení geodetického zaměření před frézováním a po provedení odfrézování min. po 40 m v min. 3 bodech příčného profilu vozovky.
- 2) v bodu 7 požaduje z tabulky č. 12a pouze kontrolní zkoušky měření nerovnosti povrchu (příčná a podélná nerovnost dle ČSN 736175)