

LEGENDA

- ORIENTAČNÍ VEDENÍ HROMOSVODU
- NOVÁ TEPELNÁ IZOLACE
- (1) SANAČNÍ STŘEŠNÍ VPUSŤ DN 110
- (2) ZVÝŠENÁ STŘECHA V MÍSTĚ VÝTAHU
- (3) NOVÝ VÝLEZ NA PLOCHOU STŘECHU
- (4) VZT BLOK
- (5) VZT BLOK
- (a) ODVĚTRÁVACÍ POTRUBÍ DN 110
- (b) SAMOČINNÉ ODVĚTRÁVACÍ TURBÍNY DN 250
- (c) ELEKTOMOTOR DN 350

POZNÁMKA

- VRSTVY TEPELNÉ IZOLACE SE KLADOU NA VAZBU

- PŘED OBJEDNÁNÍM SPÁDOVÝCH KLÍNŮ NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNÝ STAV STŘECHY

- V PŘÍPADĚ, ŽE VÝSLEDNÝ SKLON HYDROIZOLAČNÍ VRSTVY JE MENŠÍ JAK 3%, PAK V SOULADU S PLATNOU ČSN 73 1901 UPOZORŇUJEME NA RIZIKO VZNIKU KALUŽÍ NA POVRCHU HYDROIZOLACE

- ROVNÉ DOPLŇKOVÉ DESKY JE NUTNÉ ZBROUSIT (PŘÍP. VYPODLOŽIT) DO SPÁDU KE STŘEŠNÍM VTOKŮM

- OBĚ VRSTVY TEPELNÉ IZOLACE, ZATEPLENÍ ATIKY A VZT BLOKŮ BUDOU LEPENY K PODKLADU I MEZI SEBOU POLYURETANOVÝM LEPIDLEM DLE POŽADAVKŮ UVEDENÝCH V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ

- PRO VYROVNÁVÁNÍ VĚTŠÍCH NEROVNOSTÍ A SPÁDŮ NESMÍ BÝT POUŽIT SYPKÝ MATERIÁL.

- PRO KOTVENÍ PRVKŮ K ŽELEZOBETONOVÝM KONSTRUKCÍM BUDOU POUŽITY ŠROUBY ZE ZUŠLECHTĚNÉ PASIVOVANÉ UHLÍKOVÉ OCELI. VELIKOST KOTEVNÍCH ŠROUBŮ A HLOUBKA KOTVENÍ BUDE STANOVENA PO PROVEDENÍ ODTRHOVÝCH ZKOUŠEK!!!

- KOLEM VNITŘNÍ STRANY ATIKY, VZT BLOKŮ A VÝLEZU NA STŘECHU BUDE NOVÁ TEPELNÁ IZOLACE TL. 100 MM

S

±0,000 = MÍSTNÍ

Souřadný systém: JTSK; Výškový systém: Bpv

Zodpovědný projektant:	Vypracoval:
ING. MICHAL VALENTA	JANA FIŠAROVÁ
Místo stavby:	Stavební úřad:
BRNO - LÍŠEŇ	BRNO - LÍŠEŇ

PROJEKTUM
Mariánské nám. 1, 617 00 Brno
projektum.cz

Stavebník:
STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
DOMINIKÁNSKÉ NÁM. 1, 601 67 BRNO

Název akce:
OPRAVA STŘECH BD LÍŠEŇ
SO 04 BD ROTREKLOVA 1

Obsah:
PŮDORYS STŘECHY - NOVÝ STAV

Formát:	A3
Datum:	05/2018
Stupeň dokumentace:	DPS
Měřítko: 1:100	Číslo paré:
Číslo výkresu: **D.1.1.3**	

Tento výkres je chráněn zákonem č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon)