


25.08/20.09/2020



REKTORÁT

Machová Magdalena
InfoTel, spol. s r.o.
Novolišeňská 18
628 00 Brno

Brno 15.9.2010

č.j. /90360
372

Vyřizuje: Ing. Vojtková/541145340

Stanovisko k dokumentaci pro územní řízení na akci „Optická trasa VUT – FAVU V. fáze (2010)“

Při realizaci stavby „Optická trasa VUT – FAVU_V. Fáze (2010)“ dojde k dotčení komunikačního vedení VUT v Brně. Jedná se o zemní kabelovou trasu skládající se z HDPE trubky 40/33, ve které je umístěn optický kabel.


VUT v Brně souhlasí s realizací výše uvedené stavby za následujících podmínek:

- Kabelová trasa VUT v Brně nesmí být přerušena ani poškozena!**
- Před zahájením realizace stavby musí být trasa vedení VUT v Brně řádně vytýčena.**
- Pracovníci, kteří budou provádět zemní práce, budou náležitě seznámeni s polohou výše zmíněné kabelové trasy.**
- Ve vzdálenosti nejméně 1,5m po každé straně trasy nebudou používány žádné mechanizační prostředky (hloubicí stroje, sbíječky apod.), práce je nutné provádět zásadně ručně, s maximální opatrností.**
- Po chodníku a nepevněných plochách trasy (1,5m po každé straně vedení) nebude pojíždět žádná stavební technika (nákladní automobily atd.).**
- Odkrytá trasa bude řádně zabezpečena proti poškození a to i proti poškození třetími osobami.**
- Nad trasou vedení nebudou budována žádná zařízení, která by omezovala přístup k HDPE trubce, ani zde nebude skladována žádná zemina, či stavební materiál.**
- Při křížení s ostatními inženýrskými sítěmi bude dodržena prostorová norma ČSN 736005 a ČSN 334050.**

- V případě jakéhokoli poškození kabelové trasy VUT v Brně je stavebník povinen ihned informovat správce vedení: **VUT v Brně, Centrum výpočetních a informačních služeb (CVIS), Antonínská 548/1, 601 90 Brno, Ing. Kovanda, tel. 541 145 445, fax: 541 145 419.** Oprava poškozeného nebo přerušeného optického kabelu bude provedena výměnou celého kabelu, nikoli svařením v kabelové spojce.
- Před záhozem musí být k prohlídce vedení a k odsouhlasení prováděných prací pozván zástupce CVIS VUT v Brně.

S pozdravem

Ing. Vojtěch Gren
vedoucí odboru investic a majetku



Přílohy: Kopie geodetického zaměření – 3 listy formátu A4

PALACKÉHO TRÍDA

P.6

24

22

20

18

16

14

12

3

HOSTINSKÉHO

HDPE 40 H

PALACKÉHO TRÍDA

ŠKOLA VETERINARNÍ



P.8

VUT - FAUV - Věže

O. TRÍDA

VELESLAVINOVA

P.5

P.6

PODEBRADOVA

P.7



GK G 01087

VUT - FAVIL - V. J. 1/20

10 TRÍDA

BOŽETĚCHOVA

P.1

zemní box
Carsson
OR=50m

KŘÍŽÍKOVÁ

MOJMIROVO
NÁM.



OK BELDEN OPTICS 12F SM

RESTAURACE

P.2

VUT - PAVU - Křižík