

InfoTel, spol.s r.o.  
Ing. Srncová Eva  
Novolíšeňská 18  
628 00 Brno-Líšeň

naše značka	vyřizuje	datum
7635/10/112	Jana Cabalová	18.08.2010
věc		

**Stanovisko ke stavbě: Optická trasa VUT - Brno V.fáze (2010)**

Obec: Brno-Královo Pole  
Ulice: Florianova, Poděbradova, Antonína Macka, Košinova, Mojmírovo náměstí, Palackého  
třída  
K.ú. - p.č.: Královo Pole

Vaše značka: Neuvedeno

Stavebník:  
VUT Brno , Antonínská 548/1 , 602 00 Brno-střed

Účel stanoviska:  
veřejnoprávní projednání stavby

S realizací optické trasy souhlasíme.

Výše uvedenou stavbou bude dotčeno stávající NTL, STL plynovodní vedení ve vlastnictví nebo správě JMP Net, s. r. o.

Křížení a souběh kabelů s plynovodním zařízením musí být v souladu s ČSN 736005, tab. 1 a 2.

Jihomoravská plynárenská, a.s. (dále jen JMP, a.s.) stanovuje k realizaci výše uvedené stavby tyto další podmínky:

Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:

1) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie),

2) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 odst.6 zákona č.670/2004 Sb. a zákona č.458/2000 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,

3) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušná provozní oblast (viz kontaktní list). Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu

Jihomoravská  
plynárenská, a.s.

Plynárenská 499/1  
657 02 Brno

I www.rwe.cz

IČ: 49970607  
DIČ: CZ49970607

Zapsána v obchod. rejstříku  
Krajského soudu v Brně,  
oddíl B, vložka 1246  
dne 1. 1. 1994

# KONTAKTY JMP, a.s. region Brno

Nepřetržitá pohotovostní služba (hlášení poruch a poškození plynárenských zařízení):

telefon-nonstop:1239

---

Zákaznická linka:

telefon (každý pracovní den od 7-17 hod.): **840 11 33 55**

---

**Objednání vytyčení plynárenského zařízení a kontroly výkopových prací v ochranném pásmu  
Plynárenského zařízení před záhozem:**

Přípravna regionálního centra

telefon: **724 511 075** e-mail: [pripravna.brno@rwe.cz](mailto:pripravna.brno@rwe.cz)

---

Technický dozor výstavby plynárenských zařízení:

**Ing. Petr Kudláček**

telefon: 532 227 296, 724 963 700, e-mail: [petr.kudlacek@rwe.cz](mailto:petr.kudlacek@rwe.cz)

**Květoslav Jurček**

telefon: 532 227 327, 606 673 895, e-mail: [kvetoslav.jurcek@rwe.cz](mailto:kvetoslav.jurcek@rwe.cz)

**Ing. Olga Svobodová**

telefon 532 227 304, 724 368 004, e-mail: [olga.svobodova@rwe.cz](mailto:olga.svobodova@rwe.cz)

**Jiří Nesvadba**

telefon: 532 228 813, 602 831 011, e-mail: [jiri.nesvadba@rwe.cz](mailto:jiri.nesvadba@rwe.cz)

---

Montáže, demontáže plynoměrů:

**Pavel Auer**

telefon: 532 227 533, e-mail: [pavel.auer@rwe.cz](mailto:pavel.auer@rwe.cz)

**Tomáš Beer**

telefon: 532 227 370, e-mail: [tomas.beer@rwe.cz](mailto:tomas.beer@rwe.cz)

**Milan Nevřiva**

telefon: 532 228 033, 723 365 340, e-mail: [milan.nevriva@rwe.cz](mailto:milan.nevriva@rwe.cz)

---

Smluvní vztahy k provozu přípojek, odkupy, přejímky:

**Zdeňka Hromková**

telefon: 532 227 548, 606 754 815, e-mail: [zdenka.hromkova@rwe.cz](mailto:zdenka.hromkova@rwe.cz)

**Jana Cabalová**

telefon: 532 227 477, 606 754 817, e-mail: [jana.cabalova@rwe.cz](mailto:jana.cabalova@rwe.cz)

---

Přejímky staveb distribučních plynovodů:

**Ivo Padrta ml.**

telefon: 532 227 680, 724 358 435, e-mail: [ivo.padrtajr@rwe.cz](mailto:ivo.padrtajr@rwe.cz)

---

**Podklady pro zakreslení plynovodního vedení ve správě JMP v digitální podobě**

**poskytne: odbor pořizování dat plynárenského majetku**

e-mail: [gis.data@rwe.cz](mailto:gis.data@rwe.cz)

V případě další korespondence nebo jednání (změna stavby) uvádějte naši značku (číslo jednací) a datum tohoto stanoviska.

Stanovisko bylo vydáno na základě plné moci udělené provozovatelem distribuční soustavy JMP Net, s.r.o.

Zpracoval:

Jana Cabalová  
technik plynárenských zařízení  
pracoviště ROSS-Brno  
+420532227477  
jana.cabalova@rwe.cz

**Jihomoravská plynárenská, a.s.**

Plynárenská 499/1  
657 02 Brno

*Cabalová*



Přílohy:

Kontaktní list, Orientační snímek polohy plynárenského zařízení

Rozdělovník:

Neuvedeno







