

Korespondenční adresa:
Teplárny Brno, a.s.
P. O. BOX 215, 658 15 Brno

InfoTel, spol. s r.o.
Ing. Eva Šrncová
Novolíšeňská 18
628 00 **BRNO**

Váš dopis značky / ze dne

2010-18-003

Naše značka

T538/10/T285/TR

Vyřizuje / telefon

Ing. Zelinka / 545 162 322

V Brně, dne

9.7.2010

Stavba „Optická trasa VUT – FAVU, fáze I, II, III“

Akce	Optická trasa VUT – FAVU, fáze I, II, III
Žadatel	InfoTel, spol. s r.o.
Stavebník – investor	VUT v Brně
Zpracovatel PD	InfoTel, spol. s r.o.
Účel stanoviska	Vyjádření k územnímu řízení
Platnost stanoviska	Do 9. 7. 2012
K.ú.	Veveří, Ponava
Ulice, o.č.	Antonínská, U Červeného mlýna, Ptašínského

K předložené projektové dokumentaci pro územní řízení uvedené stavby Vám sdělujeme:

1. Uvedenou stavbou budou dotčena práva naší společnosti. Optická trasa kříží v ulici U Červeného mlýna horkovod a v ulici Antonínská a Ptašínského parovod, které jsou ve vlastnictví naší společnosti.
2. S provedením výše uvedené stavby Teplárny Brno, a.s. souhlasí za předpokladu, že budou splněny následující podmínky:
 - budou respektována příslušná ustanovení zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění (energetický zákon),
 - budou dodržena příslušná ustanovení prostorové normy ČSN 73 6005,



- před zahájením výkopových prací si stavebník objedná u Teplárny Brno, a.s., pana Jana Šerého, tel. 545 162 842, vytyčení parovodu a horkovodu,
- v místech křížení s horkovodem a parovodem budou kabely uloženy do ocelové chráničky s přesahem 1 m na každou stranu parovodu a horkovodu,
- před záhozem míst křížení s horkovodem a parovodem přizvete pracovníka Teplárny Brno, a.s. pana Jana Šerého na kontrolu provedených prací
- o kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku, který bude sloužit jako podklad pro kolaudační řízení.


S pozdravem

 **TEPLÁRNY BRNO**

Teplárny Brno, a.s.

korespondenční adresa:

4 ☐ P. O. BOX 215, 658 15 Brno


Ing. Vladimír Jandásek
technický ředitel