

InfoTel spol. s.r.o.
Ing. Eva Srncová
Novolíšeňská 18
628 00 Brno

Naše značka
BM11040061

Vyrizuje / Linka
Kremlová/240

Brno
5.5.2011

Věc : Vyjádření k dokumentaci pro územní rozhodnutí:

Akce : „VUT – FAVU, fáze I, II, III“

Na základě Vaší žádosti Vám sdělujeme následující :

V místech Vámi plánované stavby se **nachází v zemi podzemní komunikační vedení** ve vlastnictví společnosti MAXPROGRES, s.r.o. Toto vedení je tvořeno HDPE trubkami, ve kterých je instalovaný optický kabel, na kterém jsou provozovány služby elektronických komunikací.

Souhlasíme s vydáním územního rozhodnutí za splnění níže uvedených podmínek a požadavků pro realizaci stavby:

1. Min. 30 pracovních dnů před zahájením výkopových prací vyzve stavebník formou objednávky zástupce naší společnosti k vytýčení našich sítí přímo na místě stavby. (Kontakt - Pavel Vrána tel. 533 444 590, email pavel.vrana@maxprogres.cz, Ing. Viliam Hollý tel. 533 444 591, email viliam.holly@maxprogres.cz)
2. V zápise o vytýčení budou stanoveny technické a realizační podmínky pro ochranu zařízení ve vlastnictví společnosti MAXPROGRES, s.r.o. před investiční výstavbou.
3. Požadujeme, aby zápis o vytýčení a kontrole podzemního komunikačního vedení společnosti MAXPROGRES, s.r.o. byl nedílnou součástí podkladů pro kolaudaci či předání stavby.
4. Během výstavby bude respektováno ustanovení par. 101 a 102 Zákona č. 127/2005 Sb. o Elektronických komunikacích.
5. Při křížení a souběhu s podzemní komunikační sítí budou dodrženy podmínky dle ČSN 7360 05 – „Prostorová úprava vedení technického vybavení“.
6. Výkopové práce v ochranném pásmu (1,5m po stranách krajního vedení) budou prováděny zásadně ručně.
7. Pokud dojde při stavbě k odkrytí podzemního komunikačního vedení je nutné zajistit jeho řádné zabezpečení proti poškození a to nejen při provádění prací, ale i před poškozením třetími osobami.
8. Před záhozem musí být k prohlídce stavu podzemního komunikačního vedení stavebníkem přizván zástupce naší společnosti, který sepsáním protokolu potvrdí souhlas se záhozem odkrytého vedení.
9. V případě neoprávněného zásahu nebo narušení podzemního komunikačního vedení bude postupováno ve věci náhrady vzniklých škod v souladu s platnými právními předpisy a normami.

Podmínky tohoto vyjádření požadujeme uvádět v příslušném rozhodnutí stavebního úřadu.

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok od data vystavení.

Při změně rozsahu stavby je nutno požádat naši organizaci o nové vyjádření k existenci sítí elektronických komunikací.

S přátelským pozdravem

Pavel Vrána

Pavel Vrána

Vedoucí střediska Ochrana sítě
MAXPROGRES, s.r.o.

MAXPROGRES, s.r.o., Traťová 1, 619 00 Brno
tel.: +420 533 444 111, DIČ: CZ25307126
DIVIZE MAXNET



MAXPROGRES, s.r.o.
Traťová 1, Brno 619 00

tel. +420 533 444 111
fax. +420 533 444 222

info@maxprogres.cz
www.maxprogres.cz

ICO: 25307126
DIČ: CZ25307126

Zapsán v OR KS Brno,
odd. C, vl. 24060, zápis 5.8.1996

