

NAŠE ZN.: MMZL 083445/2018
VYŘIZUJE: Mgr. Romana Červíková
TEL.: 577630256
E-MAIL: romanacervikova@zlin.eu

DATUM: 29.6.2018

Dodatečné informace č. 1

ve výběrovém řízení v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce

„Oprava povrchu MK Přílucká včetně zpomalovacího prahu“

Identifikační údaje o zadavateli:

Zadavatel:	statutární město Zlín
Sídlo:	náměstí Míru 12, 760 01 Zlín
Právní forma:	obec
Identifikační číslo:	00283924
Daňové identifikační číslo:	CZ00283924
Zastoupený:	MUDr. Miroslavem Adámkem, primátorem
Pověřen realizací některých úkonů ve výběrovém řízení:	Josef Novák, člen Rady města Zlína
Odpovědný odbor:	Odbor koncepce a realizace dopravních staveb

Zadavatel obdržel následující žádost o dodatečné informace k podmínkám výběrového řízení a tímto poskytuje dodatečné informace ve formě odpovědi projektanta:

Znění žádostí o dodatečné informace k zadávacím podmínkám a odpovědi:

Dotaz č. 1:

V jednotlivých částech ZD existuje rozpor mezi požadovaným typem asfaltových směsí, žádáme specifikovat:

SO 101.01

13 577114125R00	Beton asf.ACL 16 S,modif.ložný š.nad 3 m, tl. 6 cm	m2	1213,00
-----------------	---	----	---------

Ve vzorovém řezu uváděna směs **ACL 16+ 50/70** , v technické zprávě směs **ACL 16 S mod.**

14577132111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm	m2	1213,00
----------------	---	----	---------

Ve vzorovém řezu uváděna směs **ACO 11+** , v technické zprávě směs **ACL 11 + mod.**

SO 102

13 577114125R00	Beton asf.ACL 16 S,modif.ložný š.nad 3 m, tl. 6 cm	m2	46,00000
-----------------	---	----	----------

Ve vzorovém řezu uváděna směs **ACL 16+ 50/70**.

Odpověď:

Specifikace:

Obrusná vrstva je ACO 11+ s modifikovaným pojivem

Ložná vrstva ACL 16 S modifikované pojivo

Dotaz č. 2:

V **SO 103** je na navržen kryt cementobetonový - viz položka č.29:

29 581132111R00	Kryt cementobeton. komunikací skup.1 a 2 tl. 20 cm	m2	181,00000
-----------------	---	----	-----------

Vzhledem k požadované záruce skutečně zadavatel nepožaduje **výztuž, kluzné trny atd.** do této konstrukční vrstvy ?

V dokumentaci není rovněž upřesněn finální typ povrchové úpravy (ražený beton ?), požadujeme doplnit jednoznačně zadání.

Odpověď:

Zadání:

Kryt cementobetonový CB II bude zahrnovat i výztuž z KARI sítě 100/6 při spodním okraji a kluzné trny v počtu 20 ks na jeden zastávkový záliv (dohromady 2x20 ks = 40,0 ks)

Povrch cementobetonového krytu bude upraven příčně taženými kartáči.

Dodatečné informace jsou ke stažení na profilu zadavatele, odkaz:
<https://www.tenderarena.cz/profily/Zlin>.

Zadavatel ponechává v platnosti lhůtu pro podání nabídek:

.....
Mgr. Romana Červíková
Odbor právní, odd. veřejných zakázek