














LEGENDA MÍSTNOSTÍ		
M.Č.	NÁZEV	PLOCHA [m²]
1.01	PŘEDSÍŇ+KUCHYŇSKÝ KOUT	8,52
1.02	KOUPELNA+WC	2,94
1.03	POKOJ	18,41
1.04	LODŽIE	2,94

LEGENDA PŘÍSTROJŮ

-  — JEDNOPÓLOVÝ SPÍNAČ, ŘAZENÍ 1
-  — STŘIDAVÝ PŘEPÍNAČ, ŘAZENÍ 6
-  — SÉRIOVÝ PŘEPÍNAČ, ŘAZENÍ 5
-  — KŘÍŽOVÝ PŘEPÍNAČ, ŘAZENÍ 7
-  — STŘIDAVÝ PŘEPÍNAČ DVOJITÝ, ŘAZENÍ 6+6
-  — TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ, řazení 1/0
-  — MULTIFUNKČNÍ ČASOVÉ RELÉ V KRABICI POD OVLADAČEM
-  — ZÁSUVKA 230 V JEDNODUCHÁ
-  — ZÁSUVKA 230 V JEDNODUCHÁ, DO VLHKA IP44
-  — ELEKTRICKÝ ROZVÁDĚČ
-  — ZNAČKA UDÁVAJÍCÍ ZVÝŠENOU OCHRANU POSPOJOVÁNÍM
-  — VÝVOD JEDNOFÁZOVÝ, 230 V
-  — ZÁSUVKA TELEVIZNÍ TV+R+SAT

LEGENDA SVÍTIDEL

- A — SVÍTIDLO LED, OPÁLOVÝ DIFUZOR, PŘISAZENÉ, 3000 K, 1800 lm, 24 W, IP20
- B — SVÍTIDLO LED, OPÁLOVÝ DIFUZOR, PŘISAZENÉ, 3000 K, 1800 lm, 24 W, IP44
- C — SVÍTIDLO LED, POLYKARBONÁTOVÝ KRYT, PŘISAZENÉ, 3000 K, 1800 lm, 18 W, IP44

ROZVODNÁ SOUSTAVA

3PEN 400V AC 50 Hz / TN–C
3NPE 400V AC 50 Hz / TN–S


OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000–4–41 ed2

411.2 Základní ochrana před přímým dotykem

- A.1 Základní izolace živých částí
- A.2 Ochrana přepážkami nebo kryty
- 411.3. Doplnková ochrana proudovými chrániči

411.3 Ochrana při poruše

- 411.3.1 Ochranné uzemnění a ochranné pospojování
- 411.3.2 Automatické odpojení při poruše
- 415.1 Doplnková ochrana: proudovými chrániči
- 415.2 Doplnková ochrana: doplňujícím ochranným pospojováním

vypracoval	ING. PETR HANÁČEK		ING. PETR HANÁČEK PROJEKTOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ Na Rybníku 413, Kunovice 686 04 petr.hanacek73@seznam.cz IČ:05078351 tel.:739089840		
kontroloval	ING. PETR HANÁČEK				
investor	Statutární město Zlín, Náměstí Míru 12, 761 40 Zlín				
místo stavby	Družstevní 4509, 760 01 Zlín				
STAVBA			DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY		
REVITALIZACE BYTŮ NA BYTOVÉM DOMĚ VE ZLÍNĚ D.1.4.g Zařízení silnoproudé elektrotechniky			formát	2A4	
			datum	05/2017	
OBSAH			měřítko	č. výkresu	
PŮDORYS BYT 1			1:50	02	