



Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
Odbor investiční

Datum: 16. 7. 2018  
JID: 117790/2018/KUUK  
Číslo jednací: VZ-RR-55/INV/2018/SP – 26.16  
Vyřizuje/linka: Bc. Petra Honnerová / 331  
E-mail: [honnerova.p@kr-ustecky.cz](mailto:honnerova.p@kr-ustecky.cz)

**Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace č. 2 k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Labská stezka č. 2 – etapa 3, část 2 Dobřín – Račice Malovíska“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení**

Vážený dodavatelé,

poskytujeme Vám vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a dále pak i změnu a doplnění zadávací dokumentace dle § 99 zákona.

Zadavatel dne 3. 7. 2018 a 12. 7. 2018 obdržel elektronickou poštou (e-mailem) žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace od dodavatelů v tomto znění:

*(Z důvodu přehlednosti jsou odpovědi zadavatele uvedeny přímo za jednotlivými dotazy a jsou zvýrazněny modrým písmem.)*

**Znění žádosti č. 1:**

*Dobrý den,*

*dle § 98 zákona 134/2016 Sb žádám o vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky :**„Labská stezka č. 2 - etapa 3, část 2 Dobřín - Račice Malovíska“***

*Dotaz 1 :*

*Předložený návrh SoD je v článku II **"Doba a plnění díla"** nejednoznačný, neurčuje přesné datum zahájení díla ani dobu výstavby.*

*Znění odstavců 2) a 3) pouze odkazuje na termíny podpisu smlouvy a předání staveniště, které však nejsou definovány přesným termínem.*

*Doplní zadavatel návrh SoD o jednoznačný termín předání staveniště, případně dobu výstavby ?*

**Odpověď zadavatele:**

*Zadavatel nebude uvádět přesný termín předání staveniště nebo dobu výstavby. Zadavatel ve smlouvě o dílo uvedl, že stavba bude realizována nejpozději do 30. 9. 2019.*

*Předání staveniště je od obdržení písemné výzvy objednatele zhotoviteli a zadavatel jej předpokládá nejpozději do 10/2018.*

*Dotaz 2:*

*V textu průvodní zprávy se dále uvádí : UČS 5.2.1 - část 2 **by měla** být dokončena v dubnu...." Jde v tomto případě o termín závazný ? Formulace **by měla** tomu neodpovídá.*

Stejně tak je zde uvedeno časové omezení realizace pro UČS 5.1.2 mimo období březen (duben) - červenec. Jsou tyto termíny smluvně závazné ?

Ve stavebním povolení, stanovisku Správy chráněné krajinné oblasti České středohoří je požadavek na zachování klidu pro hnízdění ptactva v období 1.4 - 30.6, tedy rozdílně oproti průvodní zprávě.

Může zadavatel jednoznačně určit termíny omezení prací v jednotlivých úsecích díla a případně je zapracovat do návrhu SoD ?

#### **Odpověď zadavatele:**

Termíny uvedené v průvodní zprávě jsou pouze informativní. Závazné jsou pouze termíny uvedené ve Smlouvě o dílo a ve stavebním povolení, které musí dodavatel dodržet, jak je uvedeno v čl. VII odst. 24 návrhu Smlouvy o dílo.

#### **Dotaz 3 :**

V Technické zprávě SO 112 úsek přes potahovou stezku je pro přetažení původní dlažby požadována konstrukce ve složení obrusná vrstva **ACO 11**, tl. 50 mm a podkladní vrstva ACP+ 16 tl. 50 mm

v místech jejího rozšíření mimo dlažbu potom konstrukce obrusná vrstva **ACO 8** tl. 50 mm a podkladní vrstva ACP 16+ tl. 50 mm

Ve vzorovém řezu je jako obrusná vrstva uvedena vrstva ACO 11 tl. 50 mm pro obě části, ale podkladní vrstva ACP 16+ pro každou část ( na potahové a mimo potahovou stezku) v rozdílných tloušťkách 50 a 70 mm

Navíc jsou zde pro část rozšíření v násypu zaměněny konstrukce označené jako "C" a "D"

Výkaz výměr SO 112 uvádí použití směsi ACO 8 tl. 50 mm a ACP 16 tl. 70 mm

Určí zadavatel jednoznačně požadovanou konstrukci v prostoru potahové stezky a upraví technickou zprávu, vzorový řez a výkaz výměr tak, aby byly v souladu ?

Upraví zadavatel obdobně i zadání SO 113 ?

#### **Odpověď zadavatele:**

Správně je konstrukce uvedená ve vzorových příčných řezech, a to : po potahové stezce konstrukce podkladní vrstvy ACP 16 v tloušťce průměrně 70 mm, v rozšířené části 50 mm.

Na základě výše uvedeného zadavatel poskytuje upravený soupis prací jak pro objekt SO 112 tak pro objekt SO 113.

Ve výkresu jsou skutečně zaměněny konstrukce označené jako "C" a "D" oproti vzorovému řezu. Tato skutečnost nemá vliv na ocenění soupisu prací, zde jsou uvedeny správné výměry. Ostatní doklady budou uvedeny v soulad v realizační dokumentaci a v dokumentaci skutečného provedení během realizace stavby.

#### **Znění žádosti č. 2:**

Dobrý den,

v souvislosti s přípravou nabídky na VZ „Labská stezka č. 2 - etapa 3, část 2 Dobřín - Račice Malovíska“ si Vás dovoluujeme požádat o vysvětlení:

Výkaz výměr objektů

1) SO 112 a SO 113 obsahuje – pol. 26 a pol. 19 Montáž stojanu na kola – chybí však položky dodávek

**Odpověď zadavatele:**

Doplněno do soupisu prací - u SO 112 nově vložená položka č. 27, u SO 113 nově vložená položka č. 20.

2) SO 209 obsahuje pol. 1 a 2 Montáž a demontáž lešení – chybí položka za nájem. Jak máme přistoupit k nacenění? Za vysvětlení předem děkujeme.

**Odpověď zadavatele:**

Do soupisu prací doplněn příplatek za první a každý další den použití lešení na dobu 1 měsíc jako nově vložená položka č. 3.

Upravený a doplněný soupis prací s výkazem výměr je přílohou č. 1 tohoto vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace.

Zadavatel na základě výše uvedených změn a doplnění zadávacích podmínek v souladu s § 99 odst. 2 zákona prodlužuje lhůtu pro podání nabídek takto:

**Termín podání nabídek: 27. 7. 2018 do 11:00 hod.**


**Termín otevírání obálek: 27. 7. 2018 v 11:01 hod.**

Pokud již některý z dodavatelů svou nabídku odeslal nebo předal osobně na adresu zadavatele, bude mu na jeho písemnou žádost (stačí na e-mail [honnerova.p@kr-ustecky.cz](mailto:honnerova.p@kr-ustecky.cz) se zaručeným elektronickým podpisem) vrácena.

Toto vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace č. 2 bude uveřejněno spolu s přílohami na profilu zadavatele <https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUsteckykraj>.

Doporučujeme všem dodavatelům, aby sledovali profil zadavatele až do konce lhůty pro podání nabídek.

S pozdravem

  
Bc. Petra Honnerová, v.r.  
odd. veřejných zakázek odboru INV  
Krajského úřadu Ústeckého kraje

**Přílohy:**

Příloha č. 1 – Upravený a doplněný soupis prací s výkazem výměr

Příloha č. 2 – Opravná výzva k podání nabídky

Tel.: +420 475 657 111  
Fax: +420 475 200 245

Url: [www.kr-ustecky.cz](http://www.kr-ustecky.cz)  
E-mail: [urad@kr-ustecky.cz](mailto:urad@kr-ustecky.cz)

IČ: 70892156  
DIČ: CZ70892156

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
č. ú. 882733379/0800

