

LEGENDA ZAŘÍZENÍ

Č.POZ.	POPIS POZICE	KS
1.01	NOVÁ KOGENERAČNÍ JEDNOTKA	1
1.02	NOVÝ PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ	1
1.03s	STÁVAJÍCÍ PLYNOVÝ KOTEL VITOPLEX 100 S JMENOVITÝM VÝKONEM 575 kW	1
2.01	AXIÁLNÍ VENTILÁTOR d400 Q=3400 m3/h 75 Pa 400V 268W 0,5A	1
2.02s	STÁVAJÍCÍ VENTILÁTOR TERNO-S 315 KB-15/1,5 VTR	1
3.01	PROTIPOŽÁRNÍ KLAPKA 560x315 mm S ODOLNOSTÍ EI 30	1
3.02s	STÁVAJÍCÍ PROTIPOŽÁRNÍ KLAPKA	3
4.01	VÝFUKOVÝ KUS SE SÍTÍ PROTI HMYZU d400 mm	1
4.02	VÝFUKOVÝ KUS SE SÍTÍ PROTI HMYZU 1000x400mm	2
5.01	PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE SE SÍTÍ PROTI HMYZU 1000x800 mm	3
5.02	PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE SE SÍTÍ PROTI HMYZU 560x315 mm	1
6.01	TLUMIČ HLUKU 1000x800 mm l= 1500mm 6xKULISA 100mm	1
6.02	TLUMIČ HLUKU 1000x400 mm l= 1500mm 6xKULISA 100mm	2
6.02	TLUMIČ HLUKU 1000x315 mm l= 1500mm 5xKULISA 100mm	1

LEGENDA

0 / 490 — NUCENĚ PŘIVÁDĚNÝ VZDUCH DO MÍSTNOSTI m3/h
NUCENĚ ODVÁDĚNÝ VZDUCH Z MÍSTNOSTI m3/h

POZNÁMKA

- POTRUBÍ BUDE V CELÉ DÉLCE TEPELNĚ IZOLOVÁNO MINERÁLNÍ VATOU TL.40mm S HLINÍKOVOU FÓLIÍ
- POTRUBÍ BUDE V ÚSEKU OD POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE PO POŽÁRNÍ KLAPKY POŽÁRNĚ IZOLOVÁNO POŽÁRNÍ IZOLACÍ ODOLNOSTI STEJNÉ JAKO KLAPKA NEBO VYŠŠÍ
- MŘÍŽKY NA FASÁDĚ BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI (5.01) S JEDNOTNÝMI ROZMĚRY A VÝŠKOU SPODNÍ HRANY
- PŘESNÁ TRASA VZT POTRUBÍ BUDE UPŘESNĚNA V DOKUMENTACI PRO PROVEDENÍ STAVBY

ZODPOV. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
ING. PAVEL BURIAN	ING. ONDŘEJ SEGET	PAVEL HERMAN

TZ PRO KONCEPCE PROJEKCE INŽENÝRING
TZ pro, s.r.o.
Filipínského 55
615 00 Brno
tzpro@tzpro.cz
www.tzpro.cz

INVESTOR: STŘEDISKO SPOLEČNÝCH ČINNOSTÍ AV ČR
NÁRODNÍ 1009/3, 110 00 PRAHA 1

AKCE: **MODERNIZACE A EKOLOGIZACE PLYNOVÉ KOTELNY A INSTALACE KOGENERAČNÍ JEDNOTKY V BUDOVĚ AKADEMIE VĚD NA UL. NÁRODNÍ V PRAZE**

DATUM	10/2016
STUPEŇ	DSP
FORMÁT	2xA4
Č. ZAKÁZKY	029/2016

PROFESE: TECHNOLOGIE

OBSAH: VZDUCHOTECHNIKA

MĚŘÍTKO: **1:100**

Č.VÝKRESU: **D.1.4.3-b07**