



ZAČLENIT DO STAVAJÍCÍHO ŘS DIGICONTROL EMS4.CPO2B ROZŠÍŘENÉHO POMOCÍ MODULŮ





LEGENDA ZAŘÍZENÍ

Č.POZ.	POPIS POZICE	KS
1.01	KOGENERAČNÍ JEDNOTKA WIESSMANN, VITOCLIC 200 EM-140/207 (JMEN. TEP. VÝKON 207 kW, JMEN. EL. 140 kW (ODDANO VE DVOU ČÁSTECH))	1
1.02	AKUMULAČNÍ NADOBA O OBJEMU 6300 L (VAŘENO NA MÍSTĚ)	3
1.03	PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL WIESSMANN VITOCROSSAL 300 CT3B (JME NOVÝ VÝKON 460 kW)	1
1.04	HŘÁK WESHAUT WG 40N/1-A, ZM-LN	1
1.05	EXPANZNÍ NADOBA PRO JIŠTĚNÍ KOTLOVÉHO OKRUHU O OBJEMU 50 L (NOVÝ KOTEL)	1
1.06	ZÁKLADNÍ EXPANZNÍ NADOBA OBJEMU 800 L VČ. TLAKOVÉHO ČIDLA	1
1.07	PŘÍDAVNÁ EXPANZNÍ NADOBA O OBJEMU 800 L	1
1.08	EXPANZNÍ AUTOMAT VARIOMAT 1 EP DN25	1
1.09	AUTOMATICKÁ ÚPRAVA VODY	1
1.10	EXPANZNÍ NADOBA PRO JIŠTĚNÍ KOTLOVÉHO OKRUHU O OBJEMU 100 L (STAVAJÍCÍ KOTEL)	1
1.11s	STAVAJÍCÍ PLYNOVÝ KOTEL VITOPLEX 100 S JME NOVÝM VÝKONEM 575 kW	1
1.12s	STAVAJÍCÍ ANULOID	1
1.13s	STAVAJÍCÍ ROZDĚLOVAČ/SBĚRAČ	1

POZNÁMKA:

"Před zahájením prací je nutno zpracovat prováděcí projektovou dokumentaci."

SUBODAVATEL		BMS SERVIS, s.r.o.			
Příční 699, 664 42 Modřice		tel.: 775 554 622			
ZODPOV. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		 IZ pro s.r.o. 615 00 Brno izpro@izpro.cz www.izpro.cz	
ING. PAVEL ŽILKA	ING. PAVEL ŽILKA	PAVEL HERMAN			
INVESTOR: STŘEDISKO SPOLEČNÝCH ČINNOSTÍ AV ČR					
NÁRODNÍ 1009/3, 110 00 PRAHA 1					
AKCE:	MODERNIZACE A EKOLOGIZACE PLYNOVÉ KOTELNY A INSTALACE KOGENERAČNÍ JEDNOTKY V BUDOVĚ AKADEMIE VĚD NA UL. NÁRODNÍ V PRAZE			KONCEPCE PROJEKTU NÁZEVNING	
PROJESE: MoR		MĚŘITKO:		1:50	
OBSAH: TECHNOLOGICKÉ SCHEMA		Č. VYKRESU:		D.1.4.5-201	