

Strabag a.s.

p. Roman Kozák
Na Bělidle 198/21
150 00 Praha 5

Váš dopis značka / ze dne	Naše značka	Vyřizuje / linka / e-mail	Místo odeslání / dne
5. 2. 2018	080/14720/28.2.2018/Le	L. Škůrek / 411 103 284 / skurek@ceps.cz	Hradec u Kadaně / 28. 2. 2018

SOUHLAS S ČINNOSTÍ V OCHRANNÉM PÁSMU PŘENOSOVÉ SOUSTAVY

I/15 Kravaře - obchvat

- Dotčené území: k. ú. Kravaře v Čechách, Stvolínky

Vážený pane Kozáku,

na základě Vaší žádosti o souhlas s činností v ochranném pásmu přenosové soustavy ze dne 28. 2. 2018, která byla ČEPS, a.s., doručena dne 7. 2. 2018, v souladu s § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon a na základě těchto Vámi předložených podkladů:

- Žádost o souhlas ze dne 28. 2. 2018
- Vyjádření k existenci sítí zn. 505/14720/8.12.2017/Le, ze dne 8. 12. 2017
- Koordinační situace č. 3 km 1,420 – 1,980 v M 1: 500
- Podélný profil v M 1: 2 000/200
- Průvodní zpráva z 05/2017
- Technická zpráva z 05/2017
- Půdorys, podélný a příčný řez
- Posouzení křížení vedení V450 Výškov – Babylon s připravovanou komunikací I/15 Kravaře - obchvat
- Plná moc z 22. 11. 2017 (ŘSD – STRABAG)
- Plná moc (STRABAG)

ČEPS, a.s., jako vlastník a provozovatel přenosové soustavy tímto společností Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 Praha 4, zastoupené na základě plné moci společností STRABAG, a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

uděluje souhlas

s činností v ochranném pásmu stávajícího vedení přenosové soustavy 1x 400 kV s provozním označením V450 vedoucí z elektrické stanice Babylon do elektrické stanice Výškov, mezi stávajícími stožáry č. 197 – 198.

Souhlas s činností v ochranném pásmu se uděluje pro výstavbu přeložky silnice I/15 v ochranném pásmu vedení V450 na dobu určitou do 31. 12. 2019.

Činnost v ochranném pásmu vedení (dále jen „OP“) V450 musí splňovat následující podmínky:

- 1) Stavební úpravy, činnosti, samotné křížení s vedením V450 musí respektovat podmínky vyplývající z energetického zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dalších souvisejících obecně závazných právních předpisů. Dále musí být činnosti prováděny v souladu s příslušnými ustanoveními všech platných technických norem ČSN a ČSN EN.
- 2) V případě jakékoliv změny činností v OP oproti předloženým výše uvedeným podkladům, musí být tyto změny nejprve projednány a výslovně odsouhlaseny ze strany ČEPS, a.s., jinak tento souhlas s činností v OP pozbývá platnosti.
- 3) **Z důvodu zajištění bezpečného a spolehlivého provozu vedení V450 požadujeme v rámci přeložky silnice I/15 výměnu izolátorových závěsů na stožárech č. 197 a 198 za spolehlivější typ.** Pro realizaci činnosti je nutné vypínání vedení a je tedy nezbytné požádat ČEPS, a.s., o vypnutí **nejpozději do 30. 5. předcházejícího roku, ve kterém je vypnutí požadováno. Náklady spojené s tímto opatřením jsou na straně investora stavby přeložky silnice I/15.**
- 4) Opatření pro omezení důsledků nebezpečných vlivů, které vznikají v souvislosti s provozem vedení přenosové soustavy je povinna realizovat osoba provádějící činnost, která je předmětem souhlasu s činností v OP. Jedná se zejména o elektrické pole, elektromagnetickou indukci, akustický hluk, pád námrazy z vodičů atd. Dále s ohledem na pravidelné letecké kontroly stavu vedení vrtulníky je nutné, aby objekty v OP byly zabezpečeny proti škodám, které může způsobit vírový prstenec nízko letícího vrtulníku. S touto situací je třeba počítat také při všech činnostech, zemědělském využití a chovu domácích zvířat v OP.
- 5) Činnosti v OP nesmí ztížit přístup ČEPS, a.s., k přenosové soustavě.
- 6) V prostoru OP nebudou v případě realizace stavby parkovány stroje a nebude zde skladován (umístěn) žádný materiál.

- 7) Při zemních pracích nesmí být narušena stabilita stožárů nebo jejich zemní soustava.
- 8) **Se složkami záchranného sboru a úřadu pro civilní letectví požadujeme projednání nutnosti umístění výstražného leteckého značení na vedení V450 v místě křížení se silnicí I/15 (výstražný letecký nátěr bílá/červená, výstražné koule). Tuto skutečnost je nutné písemně doložit. Možná vzniklá opatření jsou na straně investora přeložky silnice I/15.**
- 9) Před zahájením prací v OP musí být osoby provádějící činnost, která je předmětem souhlasu s činností v OP prokazatelně seznámeny s příslušnými ustanoveními energetického zákona, obecně závaznými právními předpisy o bezpečnosti práce a technickými normami. Zahájení prací v OP a kontaktní osoba včetně tel. spojení musí být nejméně 15 dnů před jejich zahájením písemně oznámeny ČEPS, a.s., na adresu Elektrárenská 774/2, PSČ 101 52, Praha 10. Ukončení prací bude do 5 dnů od ukončení prací písemně oznámeno rovněž na uvedenou adresu.
- 10) V případě nepříznivého počasí (bouřka, déšť, mlha, silný vítr) a mimořádných jevů na elektrickém vedení musí být činnost v OP přerušena a OP opuštěno.
- 11) Po dokončení prací v OP vyhotoví osoba provádějící činnost, která je předmětem souhlasu s činností v OP písemnou zprávu a předá ji ČEPS, a.s., na adresu Elektrárenská 774/2, 101 52, Praha 10 nebo na výše uvedenou e-mailovou adresu. Zpráva musí obsahovat rozsah provedených prací a úprav dotčeného území v OP (technická zpráva, přehledná situace umístění výše uvedené stavby v poměru k trase osy vedení a hranic ochranného pásma dle skutečného provedení, zakres v souřadnicích JTSK, podélný profil vedení V450 (rozpětí st.č. 197 – 198) se zákresem veškerých objektů v ochranných pásmech vedení v souvislosti se stavbou „I/15 Kravaře - obchvat“ vyhovující na +80°C a námrazek jen v poli křižovatky dle normy z doby výstavby vedení ČSN 34 1100 / 64). Podélný profil ČEPS, do kterého musí být uvažovaný záměr zapracován po realizaci zapracován, bude žadateli vydán na vyžádání).
- 12) Osoba provádějící činnost, která je předmětem souhlasu s činností v OP, odpovídá za jakékoliv škody na přenosové soustavě vzniklé v souvislosti s prováděnou činností.

V OP je v souladu s § 46 odst. 8 až 10 energetického zákona zejména zakázáno:

- zřizovat bez souhlasu ČEPS, a.s. vedení zvn. stavby, umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení včetně provádění zemních prací;
- vršit materiály a zeminu tak, že by se osoby mohly přiblížit tělem, náradím nebo strojem blíže, než je bezpečná vzdálenost podle ČSN EN 50110-1, PNE 33 0000-6, 2. znění;
- pojíždět pod el. vedením vozidly nebo stroji jejichž výška, náklad nebo manipulační plocha by se mohla přiblížit k vodičům blíže, než stanoví ČSN EN 50110-1, PNE 33 0000-6, 2. znění;

- používat mechanismů s lanovými pohony, pokud nejsou zajištěny proti vymrštění lan při jejich přetržení;
- používat zařízení pro rozstřikování vody, u kterých je možnost nebezpečného přiblížení vodního paprsku k fázovým vodičům vedení;
- uskladňovat hořlavé nebo výbušné látky, používat trhaviny;
- sklápění automobilů nebo používání mechanismů i s pracovní polohou vyšší než 4 m;
- nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Dřeviny a zeleň v prostoru OP budou navrženy, vysázeny a udržovány v souladu s § 46 energetického zákona. Proto doporučujeme v tomto prostoru v případě zájmu osadit dřeviny, které svým vzrůstem třímetrovou výšku v průběhu svého života nedosáhnou.

Kromě těchto vyjmenovaných podmínek je nutno dodržovat při činnostech v OP požadavky dalších obecně závazných právních předpisů a technických norem, vztahujících se k prováděné činnosti.

Porušení podmínek uvedených v tomto souhlasu s činností v OP může mít za následek zrušení souhlasu, povinnost uvedení veškerých změn v OP do původního stavu na náklady osoby provádějící činnost, která je předmětem souhlasu s činností v OP.


ČEPS, a.s., jako vlastník a provozovatel přenosové soustavy, je oprávněn kontrolovat dodržování v tomto souhlasu stanovených podmínek.

S pozdravem



Ing. Tomáš Petržílka

vedoucí odboru Správy energetického majetku a dokumentace oblast Západ



Žadatel potvrzuje seznámení se s obsahem tohoto souhlasu s činností v OP a zavazuje se výše stanovené podmínky dodržovat.

v České Lípě dne 6.3.2018




p. Roman Kozák
STRABAG a.s.