



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Zadavatel dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) uveřejňuje toto vysvětlení zadávací dokumentace:

Název zakázky	Modernizace kotelny – instalace kogenerační jednotky
---------------	--

Identifikační údaje zadavatele	
Název zadavatele	Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Sídlo	Národní 1009/3, 110 00 Praha 1
Zastoupený	Ing. Tomáš Wencel, MBA, ředitel
IČ / DIČ	60457856
Řízení vedeno pod číslem	095VZ/18
Přístup k zadávací dokumentaci	profil zadavatele - https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilSSC

Dotaz č. 1

Dobrý deň!

Na základe získanej informácie o vyhlásení verejného obstarávania 2018/S

138-314829 "Modernizace kotelny - instalace kogenerační jednotky, Referenčné číslo: 095VZ/18" a prečítaní Zadávacej dokumentácie sa odvolávate na dodávku KGJ s použitím plynového spaľovacieho motora E2876 LE, ktorý už nie je v ponuke výrobcu firmy MAN Rollo, prosíme o odpoveď na nasledovné otázky:

1. Trváte na parametroch uvedených v zadaní - technickej správe?

Menovitý elektrický výkon: 140 kW

Tepelný výkon: 207 kW

Príkon v palive: 384 kW

Účinnosť elektrická pri 100% výkone: 36,5 % Účinnosť tepelná pri 100% výkone: 53,9 % Celková

účinnosť pri 100% výkonu: 90,4 % Spotřeba zemního plynu při 100 % výkonu: 45,6 Nm3/h Jednotka je v provedení pro teplovodní okruhy 90/70°C.

obsah NOx < 125 mg/Nm3

Obsah CO < 150 mg/Nm3

2. Ako bude hodnotený výkon a účinnosť?

Dotaz č. 1

3. Je možné podat ponuku aj v slovenskom jazyku?

Odpověď:

1) Hodnoty uvedené v projektové dokumentaci jsou takto schváleny orgány státní správy a je tedy nutno, je dodržet. Výrobek uvedený v technické zprávě je pouze ilustrativní, lze zvolit libovolného výrobce.

2) Dle průvodní dokumentace zařízení vypracované výrobcem technologie nebo zhotovitelem díla.

3) Zadavatel v čl. 8.2.1 Zadávací dokumentace uvedl, že požaduje předložit nabídku v českém jazyce, tento svůj požadavek rovněž uvedl v Oznámení o zahájení zadávacího řízení, které je uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek. Ve slovenském jazyce tak není možné nabídku podat. Dle § 45 odst. 3 ZZVZ však zadavatel připouští, aby doklady, které jsou součástí nabídky, byly předloženy ve slovenském jazyce (týká se např. dokladů, kterými dodavatel prokazuje splnění kvalifikace).

Datum	24. 7. 2018
Místo	Praha
Podpis	Ing. Pavel Formáček, ředitel DSMS 