



V Praze dne 27. 07. 2018

Č.j.: VFN/014735/2018

Počet listů: 5

Přílohy: 0

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 ZE DNE 27. 07. 2018

ZADAVATEL: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Sídlem: U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2
Zastoupená: Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D., MBA
IČ: 00064165

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: VFN Praha – centrální urgentní příjem, id. č. 135V01B001701 – 3. etapa, stavební práce

Veřejná zakázka vyhlášená ve zjednodušeném podlimitním řízení pod interním číslem 48/2018.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona, systémové číslo P18V00142378 uvedené na profilu zadavatele (<https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=vfn>).

Zadavatel zveřejňuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace na základě předchozích žádostí.

Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

1. žádost:

V projektové dokumentaci jsou navrženy dveře s lakovanou povrchovou úpravou. Dle informací od subdodavatelů není tato povrchová úprava vhodná do zdravotního prostředí. Lakovaná úprava dveří nevyhoví odolnosti povrchu a také požadavkům na úklid (desinfekce). Na základě zkušeností dodavatelů je vhodnější povrchovou úpravu dveří HPL laminát, případně CPL laminát. Změní zadavatel specifikace dveří, nebo trvá na původní povrchové úpravě uvedené v předané projektové dokumentaci?

2. žádost:

Prosím o upřesnění technických parametrů a požadavků pro položku:

Tabulka ostatních výrobků ani jiná část PD tyto informace neobsahuje.

36	K	768-OV.24	Zdvížná plošina 1600x2500; D+M	ks	1,000	0,00	0,00
----	---	-----------	--------------------------------	----	-------	------	------

*Podrobná specifikace viz tabulka
ostatních výrobků; výrobek číslo OV.24*

Dále v části Technika prostředí staveb – Zdravotnické vybavení je požadavek na provedení barytových omítek v prostoru vyšetřovny CT a vyšetřovny RTG. V části Architektonicko stavební řešení ani ve výkazu výměr barytové omítky nejsou.

3. žádost:

Po kontrole PD nacházíme rozpor u zadání pro Kuchyňskou sestavu (výrobek OV.11). Dle sloupce „technická specifikace“ jsou rozměry tohoto výrobku 1950x600mm, ale dle sloupce „rozměry“ jsou rozměry výrobku 1200x600mm. V příslušném půdorysu není kuchyňská sestava okótovaná. Žádáme zadavatele o revizi projektové dokumentace.

4. žádost:

Během kontroly jsme našli rozpory mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr. Ve výkazu výměr jsme nenalezli následující položky:

- Vnitřní protipožární dveře (ozn. D0201)
- Tepelně izolační vrstva z extrudovaných desek XPS tl. 60 mm (viz skladba P2.5)
- Výplňová vrstva z lehčeného betonu pro možnost vedení „páteřního“ rozvodu vytápění tl. 100 mm (viz skladba P2.2)

Žádáme zadavatele o revizi těchto položek.

5. žádost:

Chtěli bych Vás požádat o odpověď na otázku, zda-li je postačující doložení ekologického certifikátu dodávaného výrobku, či služby než ekologického certifikátu dodavatelské organizace. Případně v jakém znění je tento požadavek zamýšlen?

6. žádost:

Dotaz č. 1

Ve výkazu výměr v objektu D.1.1.a – Výplně otvorů je následující položka č. 42:

42 K 769-D214 Vnitřní protipožární dveře jednokřídlé, ocelové, plné, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky; 600x900; EI60DP1, D+M ks 1,000

V Tabulce dveří je ale uvedena požární odolnost EI30DP3 (tzn. dřevěné dveře) a rozměr také 600x900. Ve výkresu je uvedena požární odolnost EI30DP3, ale rozměr 600/1970.

Které parametry dveří jsou správné – ve výkazu, v tabulce nebo ve výkresu?



JISTOTA
MODERNÍ MEDICÍNY

Dotaz č. 2

Ve výkazu výměr v D.1. 1-3 - Stavební část, položka 169 má měrnou jednotku sada, v D.1. 1.b - Ostatní výrobky, položky 1, 2, 3, 20, 21 mají měrnou jednotku soubor.

Položky s takovýmito měrnými jednotkami se nedají ocenit.

Rovněž soubor či sada není považováno za měrnou jednotku. Dle § 3 vyhl. č. 169/2016 Sb. „Soupis prací stanoví podrobný popis všech předpokládaných stavebních prací, dodávek nebo služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky“, přičemž dle § 6 vyhlášky musí soupis prací obsahovat mimo jiné i konkrétní množství a měrnou jednotku dané položky (práce/ dodávky/služby).

Přiřadí zadavatel k příslušným položkám konkrétní měrné jednotky?

Dotaz č. 3

Součástí projektové dokumentace je zdravotnické vybavení – složka D.1.4.8 ZDV.

Ve výkazu výměr jsme však tuto část nenalezli.

Má být zdravotnické vybavení součástí prováděných prací? Pokud ano, doplní zadavatel výkaz výměr pro tuto část?

Dotaz č. 4

V projektové dokumentaci jsme nikde nenalezli Souhrnnou technickou zprávu.

Poskytne zadavatel Souhrnnou technickou zprávu?

7. žádost:

Ve výkazu výměr v D. 1. 1 - 3 - Stavební část, položky 155 a 158 jsou repase dveří.

Výměry jsou však v m², což není vhodné, a to jak z hlediska ocenění, tak z hlediska účtování v realizaci, kdy se bude každá výplň posuzovat zvlášť.

Nelze tedy dávat cenu pouze za m² repase, ale mělo by se posuzovat vždy na celé ks, jak je tomu např. u položek 166, 167 a 169 v oddílu zámečnických konstrukcí.

Rozdělí zadavatel položky 155 a 158 na jednotlivé dveře (ks)?

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace na základě žádostí:

Ad žádost č. 1:

Zadavatel trvá na původní povrchové úpravě, potvrzuje tak specifikaci dveří uvedenou v projektové dokumentaci.

Ad žádost č. 2:

Zadavatel doplňuje specifikaci zdvižné plošiny. Specifikace plošiny je uvedena jako příloha aktualizované tabulky ostatních výrobků D1_1_1_ARS_016_tbv. Nové znění tabulky ostatních výrobků zadavatel zveřejní na svém profilu v souboru „D1_1_1_ARS_016_tbv_01.pdf“.



Barytové omítky byly doplněny do projektu. Omítky jsou uvedeny v aktualizovaných výkresech D1_1_1_ARS_004_1pp a D1_1_1_ARS_009_pod. Upravené výkresy zadavatel zveřejní na svém profilu jako soubory „D1_1_1_ARS_004_1pp_01.pdf“ a „D1_1_1_ARS_009_pod_01.pdf“. Upravený soupis prací zadavatel zveřejní jako soubor „VZ 48 Příloha ZP č. 6 - Soupis prací_01_180726.xlsx“.

Ad žádost č. 3:

Správné půdorysné rozměry Kuchyňské sestavy s označením OV. 11 jsou 1200x600mm.

Zadavatel upravil dokument tabulka ostatních výrobků D1_1_1_ARS_016_tbv. Nové znění tabulky výrobků zadavatel zveřejní na svém profilu v souboru „D1_1_1_ARS_016_tbv_01.pdf“.

Ad žádost č. 4:

Vnitřní požární dveře D201, izolace z XPS desek a výplňová vrstva byly doplněny do soupisu prací. Upravený soupis prací zadavatel zveřejní jako soubor „VZ 48 Příloha ZP č. 6 - Soupis prací_01_180726.xlsx“.

Ad žádost č. 5:

Jako ekologicky šetrný bude hodnocen konkrétní výrobek (oprávněně uvedená stavebnina), který bude při stavbě použit a ke kterému byl vydán ekologický certifikát. V seznamu ekologicky šetrných výrobků, který bude součástí čestného prohlášení a bude předložen v nabídce, musí být uveden:

- název výrobku,
- odkaz na konkrétní položku Soupisu prací, kde bude výrobek použit,
- druh certifikátu.

Ekologický certifikát dodavatele (účastníka) není požadován a nebude zohledněn v hodnocení nabídek.

Blíže k ekologické šetrnosti viz články 12.2 a 19.3 zadávacích podmínek.

Ad žádost č. 6:

Správný rozměr dveří D214 je uveden v opravené tabulce dveří D1_1_1_ARS_013_tbd a v soupisu prací. Nové znění tabulky dveří zadavatel zveřejní jako soubor „D1_1_1_ARS_013_tbd_01.pdf“. Položka č. 42 objektu D.1.1.A – Výplně otvorů byla v soupisu prací uvedena zdvojeně a v opraveném soupisu je vymazána. Upravený soupis prací zadavatel zveřejní jako soubor „VZ 48 Příloha ZP č. 6 - Soupis prací_01_180726.xlsx“.

Měrná jednotka uvedených položek byla opravena na „ks“. Přesný popis rozsahu dodávky je uveden v projektové dokumentaci.

Projekt Zdravotnického vybavení stanovuje pouze stavební připravenost pro instalaci zdravotnické techniky. Samotná zdravotnická technologie není součástí dodávky a není tedy zahrnuta v soupisu prací.

Souhrnná technická zpráva byla zpracována k projektu pro stavební povolení. Zadavatel Souhrnnou zprávu zveřejní v dokumentu „B_souhrnna_zprava_00.pdf“.

Ad žádost č. 7:

Repase dveří je oceněna neceníkovou „R“ položkou, jejíž konstrukce je na zadavateli. Jelikož se jedná o opakující se činnosti a v soupisu prací a v projektové dokumentaci je plně popsán rozsah prací zůstává specifikace položky zachována.

Zadavatel v souladu s § 98 odst. 4 zákona a § 99 odst. 2 zákona prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Platí tak nová lhůta pro podání nabídek: **17. 08. 2018 do 11:00 hodin.**

-

Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA, v.r.
ředitelka Všeobecné fakultní nemocnice v Praze