



TZ pro, s.r.o.  
Ing. Michaela Chovancová, Ph.D  
Filipínského 55  
615 00 Brno

Váš dopis zn.

Č. j.  
ÚMČP1/142983/16/OŽP/ŘÍ

Vyřizuje / linka  
Miloslav Říha / 417

Datum  
7. 11. 2016

**Věc: Stanovisko k PD pro SP – Modernizace a ekologizace plynové kotelny a instalace kogenerační jednotky v budově Akademie věd na ul. Národní v Praze, Národní 1009/3, Praha 1 – Staré Město**

Úřad městské části Praha 1, odbor životního prostředí vydává ke shora uvedené stavbě ve smyslu § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon), z hlediska ochrany složek životního prostředí pro postupy vedené podle části čtvrté (stavební řád) stavebního zákona následující **závazná stanoviska a vyjádření** dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

**1/ Z hlediska odpadového hospodářství dle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a § 32 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů:**

K předložené projektové dokumentaci nemáme námitky. Při vlastní realizaci stavby upozorňujeme na plnění povinností plynoucích z výše uvedeného zákona včetně prováděcích vyhlášek MŽP ČR č. 93/2016 Sb., (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů a č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, tj. odpad bude vytříděn a předán oprávněným osobám k recyklaci a využití. Pouze pokud nebude-li recyklace nebo využití možné, bude uložen na řízené skládce. Doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti požadujeme předložit při závěrečné kontrolní prohlídce.

Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

**2/ Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění:**

Námi chráněné zájmy nejsou dotčeny.

Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

**3/ Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, v platném znění:**

Námi chráněné zájmy nejsou dotčeny.

Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

**4/ Z hlediska ochrany ovzduší dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, § 32 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze v platném znění, a podle obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb., kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, v platném znění:**

Podkladem pro vydání závazného stanoviska je projektová dokumentace pro SP – „Modernizace a ekologizace plynové kotelny a instalace kogenerační jednotky v budově Akademie věd na ul. Národní v Praze, Národní 1009/3, Praha 1 – Staré Město“, vypracovala Ing. Michaela Chovancová, Ph.D, Filipínského 55, 615 00 Brno, datum 6/2016.

1/2



Předmětem projektové dokumentace je modernizace a ekologizace plynové kotelny a instalace kogenerační jednotky ve výše uvedeném objektu. V současné době jsou v plynové kotelně v 1. PP instalovány tři plynové kotle. Dle návrhu bude ponechán pouze jeden stávající plynový kotel Vitoplex 100 o výkonu 575 kW, osazen 1 nový plynový kotel Vitocrossal 300CT3B o tepelném výkonu 408 kW a dále bude v kotelně instalována kogenerační jednotka Viessmann Vitobloc 200 EM-140/207 o tepelném výkonu 207 kW a elektrickém výkonu 140 kWe. Příkon v palivu je 384 kW. Celkový tepelný výkon kotelny bude tedy činit 1190 kW. Podle ustanovení Přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší se jedná o vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší. Dotčeným orgánem státní správy je odbor ochrany prostředí MHMP, Jungmannova 35, Praha 1.

**Závazné stanovisko ke stavbě z hlediska znečišťování ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.**

V průběhu realizace stavby **požadujeme** použít prostředky a postupy, které budou minimalizovat možnou produkci prachu: Při stavební činnosti je nutno dodržet tyto zásady:

Stavební odpad bude ukládán do přistaveného kontejneru překrytého na místě i při přepravě. Suť a prašný materiál při manipulaci a nakládce požadujeme kropit.

Pokud bude během stavby nutno na určitou dobu vytvořit mezideponii suti a jiného prašného materiálu, je třeba tuto skládku plachtovat a pravidelně kropit, aby povrch nevysychal.

Z důvodu omezení prašnosti požadujeme provádění denního úklidu mokrou cestou všech prostor dotčených stavbou, zejména pak chodníků, vozovky, bude-li stavební činností dotčena.

Pokud dojde v průběhu přepravy k úniku stavebního odpadu, je přepravce povinen neprodleně znečištění odstranit.

Stavební činnost stavebními mechanizmy a hlučné práce vč. nákladní automobilové dopravy nebude provozována v době nočního klidu z důvodu ochrany životního prostředí. Budou používána výhradně vozidla a stavební mechanizmy, které splňují příslušné emisní limity podle platné legislativy pro mobilní zdroje.

Při splnění výše uvedených podmínek souhlasíme s navrženou stavební činností podle předložené projektové dokumentace.

Toto je **závazné stanovisko** dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

**ZÁVĚR:** Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 1 shrnuje:

- vyjádření – viz bod 1, 2, 3
- závazné stanovisko s podmínkami – viz bod 4

**Městská část Praha 1**  
**Úřad městské části**  
odbor životního prostředí  
Vodičkova 18, 115 68 Praha 1

**RNDr. Hana Váňová**  
vedoucí odboru

Příloha: - vrácená PD