



Vážený žadatel
TZ pro, s.r.o.
Filipínského 1534/ 55
615 00 Brno

Červenka, 267175431

25.10.2016

Technické podmínky připojení k distribuční soustavě č. 455215

Zákazník: Středisko společných činností AV ČR, v.v.i.

Adresa odběrného místa: Národní 1009/ 3, 110 00 Praha 1

Vážený zákazníku,

po posouzení Vaší žádosti o připojení k distribuční soustavě č. 455215 ze dne 17.10.2016 pro výše uvedené odběrné místo a instalované spotřebiče:

Poř. č.	Druh spotřebiče	Výkon kW/lks	Počet
1	Kogen. jedn.	384	1
2	Kotel nad 200 kW	460	1
3	Kotel nad 200 kW	575	1

a

Využití odběrného místa	Kotelny
Časovost odběru	Nepřetržitě
Charakter odběru	vytápění

a požadovaného rozpisu odběru plynu

	Stávající odběr	Náběh	Cílový stav
Max. roční odběr (tis. m ³)	204	0	319
z toho II. a III. čtvrtletí (tis. m ³)	29	0	39
I. a IV. čtvrtletí (tis. m ³)	175	0	280
Max. denní odběr (m ³)	1965	0	2000
Max. hodinový odběr (m ³)	223	0	167
Min. hodinový odběr (m ³)	7	0	5
Povolená denní spotřeba (m ³)	0	0	0
Skupina odb. místa	E		E
Časový posun (hod)	0	0	0
Napojení z	Místní síť		
Kategorie odběru	Střední odběr (VO I.)		

jsme vystavili následující technické podmínky připojení k distribuční soustavě:

1. Napojení

Požadovaný odběr je možné realizovat ze stávající středotlaké plynovodní přípojky z PE o vnějším průměru dn 63, napojené ze středotlakého plynovodu z oceli DN 500 v ulici Krocínova.

Společnost Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s., garantuje dodávku (distribuci) plynu pouze po hlavní uzávěr plynu na plynovodní přípojce. Neodpovídá za rozvod plynu odběrným plynovým zařízením (OPZ), včetně způsobu napojení a provedení tohoto zařízení, což je, v případech vedení OPZ k místu spotřeby plynu přes pozemky, resp. nemovitosti dalších vlastníků, podmíněno zřízením příslušného věcného břemene.

Dostatečná kapacita, technické řešení a způsob provedení odběrného plynového zařízení musí být garantovány jeho majitelem, odbornou instalační firmou nebo projektantem.

Společnost Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s., kapacitu a technické řešení odběrného plynového zařízení a způsob jeho provedení nezaručuje. Odběrným plynovým zařízením se rozumí veškerá zařízení počínaje hlavním uzávěrem plynu včetně zařízení pro konečné využití plynu, není jím plynoměr.

2. Měření

Měření odběru plynu požadujeme realizovat stávajícím turbínovým plynoměrem G100 v.č. 6934309002. Realizační projektovou dokumentaci předejte k vyjádření prostřednictvím podatelny nebo zašlete na adresu:

Pražská plynárenská Servis distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.
pí Růžičková
U Plynárny 1450/2a
145 08 Praha 4 - Michle

3. Osazení měřicího zařízení

Po uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky a odběru plynu, nebo smlouvy o dodávce a odběru plynu s obchodníkem, nebo smlouvy o distribuci plynu, zajistí Pražská plynárenská Servis distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. (pí Růžičková), tel. 724 851 842 (pracovní dny Po až Čt 7.00 - 15.00, Pá 7.00 - 12.00 hodin), osazení plynoměru, pokud budou splněny všechny stanovené technické podmínky a nebudou zjištěny závady bránící bezpečnému provozu.

4. Změnové řízení

Veškeré případné změny t.j. snížení nebo zvýšení hodinových nebo ročních odběrů, snížení nebo zvýšení provozního tlaku plynu na odběrném plynovém zařízení před plynoměrem, změnu termínu zahájení odběru plynu, změnu složení spotřebičů, změnu názvu nebo identifikačních údajů odběratele je nutno projednat prostřednictvím obchodníka s plynem.

5. Platnost

Platnost těchto technických podmínek připojení k distribuční soustavě je dva roky od data jejich vystavení, pokud nebude uzavřena smlouva o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu s obchodníkem nebo smlouva o distribuci s provozovatelem distribuční soustavy pro požadované spotřebiče. Tyto technické podmínky pozbývají rovněž platnosti, pokud na základě požadavku zákazníka pro předmětné odběrné místo dojde k vystavení nových technických podmínek připojení k distribuční soustavě.

Upozorňujeme, že na základě § 62 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), odst. 1 písm. a, má zákazník právo na připojení svého odběrného plynového zařízení k distribuční soustavě, pokud má k připojení souhlas vlastníka dotčené nemovitosti.

Vážený zákazníku, tyto technické podmínky jsou nedílnou přílohou č. 1 smlouvy o připojení k distribuční soustavě, kterou si Vám dovoluujeme předložit ve dvou vyhotoveních k podpisu a následnému navrácení na adresu provozovatele distribuční soustavy : Pražská plynárenská

Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s., U Plynárny 500, PSČ 145 08, Praha 4 –
Michle.

Originál smlouvy Vám zašleme obratem zpět po jejím podepsání odpovědným zástupcem
provozovatele distribuční soustavy.

Děkujeme za Vaší spolupráci, s pozdravem



Pražská plynárenská Distribuce, a. s.
člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.
Praha 4, U Plynárny 500, PSČ 145 08
(221/1)



Instrukce pro uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu č. 455215

1. Smlouva o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu

Před zahájením požadovaného odběru uzavřete prosím smlouvu o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu na oddělení prodeje VO a SO tel.: 267 171 418, U Plynárny 500, Praha 4 (pondělí až čtvrtek 7.30 až 16.00 hod., pátek 7.30 až 13.30 hod.).

K uzavření této smlouvy předložte následující doklady:

- a) průkaz totožnosti
- b) kopii živnostenského listu nebo kopii výpisu z obchodního rejstříku (ne starší tří měsíců), **pokud smlouvu nebude uzavírat oprávněná osoba, předloží pověřený zástupce plnou moc** (originál zůstane uložen jako součást smlouvy v naší akciové společnosti)
- c) v případě nájemce souhlas vlastníka dotčené nemovitosti s instalací nových plynových spotřebičů
- d) výchozí revizi na nově budované odběrné plynové zařízení včetně tlakové zkoušky (originál zůstane uložen jako součást smlouvy v naší akciové společnosti)
- e) smlouvu o připojení k distribuční soustavě včetně technických podmínek připojení k distribuční soustavě
- f) vyjádření Pražské plynárenské Distribuce, a.s. k projektové dokumentaci z hlediska měření odběru zemního plynu pokud dochází v tomto ke změně
- g) nový aktuální soupis spotřebičů na odběrném místě


2. Změnové řízení

Veškeré případné změny t.j. snížení nebo zvýšení hodinových nebo ročních odběrů, změnu termínu zahájení odběru plynu, změnu složení spotřebičů, změnu názvu nebo identifikačních údajů odběratele projednejte s odborem prodeje podnikatelům.

Vážený zákazníku děkujeme Vám za projevenou důvěru a těšíme se na obchodní spolupráci.

V Praze dne: 25.10.2016

Roman Červenka
referent obchodu s distribuční kapacitou


Pražská plynárenská Distribuce, a. s.
člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.
Praha 4, U Plynárny 500, PSČ 145 08
(221/1)