



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

Zadavatel dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) uveřejňuje toto vysvětlení zadávací dokumentace:

Název zakázky	Modernizace kotelny – instalace kogenerační jednotky
---------------	--

Identifikační údaje zadavatele	
Název zadavatele	Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Sídlo	Národní 1009/3, 110 00 Praha 1
Zastoupený	Ing. Tomáš Wencel, MBA, ředitel
IČ / DIČ	60457856
Řízení vedeno pod číslem	095VZ/18
Přístup k zadávací dokumentaci	profil zadavatele - https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilSSC

Dotaz č. 1

Dobrý den,

k zakázce "Modernizace kotelny - instalace kogenerační jednotky" si dovoluujeme vznést tento dotaz:

- 1) Ve zveřejněných stanoviscích chybí jakékoliv stanovisko distributora el. energie (PRE). V návrhu smlouvy o dílo je v čl. 1.4 uvedeno ustanovení, že součástí stavby je projednání podmínek připojení k distribuční síti. Byla podána žádost o připojení zdroje k distribuční soustavě? Existuje nějaké platné i neplatné vyjádření PRE k instalaci kogenerační jednotky? Bylo s PRE někdy, alespoň předběžně, jednáno ve věci záměru připojení KGJ a pokud ano, tak s jakým výsledkem? Nebo ve vztahu k připojení KGJ k distribuční síti nikdy nedošlo k jednání směrem k PRE, ať už ze strany projektanta či investora?
- 2) S ohledem na smlouvu o servisu kogenerační jednotky žádáme o poskytnutí informace, kolik motohodin ročně se předpokládá provoz kogenerační jednotky?

Odpověď:

1) V této věci nebylo ze strany projektanta či investora vedeno žádné jednání. Projednání podmínek připojení k distribuční síti PREdi a další poradenství v souvislosti s uvedením do provozu a provozováním je součástí díla/servisu. Projednání by mělo být realizováno tak, aby na případné požadavky PREdi bylo možno reagovat v průběhu provádění montáže.

2) Předpokládá se doba chodu do 3000 motohodin ročně.

Datum	13. 8. 2018
Místo	Praha
Podpis	Ing. Tomáš Wencel, MBA, ředitel 