

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3 ZE DNE 15. 8. 2018

ZADAVATEL: Psychiatrická nemocnice v Opavě
Sídlem: Olomoucká 305/88, 746 01 Opava
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Jiříčkem
ředitelem
IČO: 00844004

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: **PN Opava – Stavební úpravy dětského oddělení**

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace, vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace na základě „žádosti o vysvětlení ZD“ účastníků zadávacího řízení ze dne 13. 8. 2018 a 14. 8. 2018.

Zadavatel uvádí přesné znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1:

V oddílu C je uvedeno, že součástí PD je i situace C4. V projektu však není přiložena.

Vysvětlení dotazu 01:

Situace C 4 – katastrální situace není součástí Projektu pro provádění stavby. Jedná se o překlep v obsahu PD. V DPS je tato situace již zbytečná a je nahrazena přesnější situací C 3 v menším měřítku.

Dotaz č. 2:

V předané projektové dokumentaci je složka SO 02 Altán, taktéž „Obsah PD“ tento objekt obsahuje. Složka je však prázdná a předaný výkaz výměr k ocenění tento objekt také neobsahuje. Předpokládáme, že uvedený objekt není součástí plnění. Může zadavatel toto potvrdit?

Vysvětlení dotazu 02:

SO 02 Altán není součástí plnění

(viz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, SVAZEK 1 - Podmínky kvalifikace a podmínky a požadavky na zpracování nabídky, str. 4 - část předmět plnění veřejné zakázky:

Zadavatel upozorňuje na změny v rozpočtu v projektové dokumentaci:

SO 02 Altán – odstraněno, nebude se realizovat.) SO 02 Altán není součástí plnění.

Dotaz č. 3:

V předané projektové dokumentaci je složka SO 13 Plynovodní přípojka, taktéž „Obsah PD“ tento objekt obsahuje. Složka je však prázdná a předaný výkaz výměr k ocenění tento objekt také neobsahuje. Předpokládáme, že uvedený objekt není součástí plnění. Může zadavatel toto potvrdit?

Vysvětlení dotazu 03:

SO 13 Plynovodní přípojka není součástí plnění

(viz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, SVAZEK 1 - Podmínky kvalifikace a podmínky a požadavky na zpracování nabídky, str. 4 - část předmět plnění veřejné zakázky:

Zadavatel upozorňuje na změny v rozpočtu v projektové dokumentaci:

SO 13 Plynovodní přípojka – odstraněno, nebude se realizovat.) SO 13 není součástí plnění.

Dotaz č. 4:

Výkaz výměr „VV út“ neobsahuje funkční vzorce. Žádáme zadavatele o dodání výkazu výměr s funkčními vzorci.

Vysvětlení dotazu 04:

Opravený výkaz výměr VV út s funkčními vzorci přikládáme přílohou tohoto vysvětlení.

Příloha: opravený výkaz výměr části út – VV ÚT s funkčními vzorci.

Dotaz č. 5:

V předané projektové dokumentaci jsme nenalezli Pravomocné stavební povolení, vydaného Magistrátem města Opavy odborem výstavby dne 6. 10. 2017 spis. zn.: VYST/15374/2017/Ja, č. j.: MMOP 111258/2017, které je uvedeno v návrhu smlouvy o dílo. Žádáme zadavatele o doplnění.

Vysvětlení dotazu 05:

Předmětné rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení / společně/ podle úmyslu zadavatele mělo být předáno vítěznému účastníkovi zadávacího řízení, nicméně jej přikládáme ve scanu k tomuto vysvětlení.

Příloha: Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení

Dotaz 06:

V části elektroinstalace – silnoproud prosíme o upřesnění záložního zdroje el. energie – materiály, parametry apod. Jedná se o položku O19 v části dodávky zařízení (specifikace).

Bližší popis této položky není v PD uveden. Jedná se o položku: O 19 19 Záložní zdroj, el. energie, ASTIP STRONG 1000/1f - OFF-LINE, doba zálohy 30 min. - požární ventilátory 2,00 ks

Vysvětlení dotazu 06:

V příloze posíláme podrobnější specifikaci záložního zdroje se všemi potřebnými parametry. Výrobce záložního zdroje, uvedený ve specifikaci, byl zvolen pouze za účelem specifikace parametrů. Uchazeč si může zvolit jakéhokoliv výrobce za podmínky dodržení základních vstupních parametrů, které jsou na záložní zdroj kladeny projektem.

Příloha: STRONG 1000


Přílohy:

Opravený výkaz výměr VV ÚT s funkčními vzorci

Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení

Specifikace záložního zdroje STRONG 1000

S pozdravem



Ing. Zdeněk Jiříček
ředitel