

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 6 ZE DNE 22. 8. 2018

ZADAVATEL: Psychiatrická nemocnice v Opavě
Sídlem: Olomoucká 305/88, 746 01 Opava
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Jiříčkem
ředitelem
IČO: 00844004

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: PN Opava – Stavební úpravy dětského oddělení

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace, vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace na základě „žádosti o vysvětlení dotazů“ účastníka zadávacího řízení ze dne 21. 8. 2018.

Zadavatel uvádí přesné znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1:

Jaký systém Měření a Regulace se používá ve stávajících budovách nemocnice? Předpokládáme, že tento systém bude chtít zadavatel dodržet i v rekonstruované části.

Vysvětlení dotazu 01:

Stávající systém MaR je řízen a spravován firmou Systherm, s.r.o., prvky-zařízení MaR jsou použity od společnosti Siemens. Kontakt na firmu Systherm: SYSTHERM, s.r.o., K Papírně 26, 312 00 Plzeň, IČ: 64830454

Dotaz č. 2:

V dokumentu „SPECIFIKACE PŘÍSTROJŮ.pdf“ v části elektroinstalace je uveden přesně výrobce, a to „Hager“. Je nutné tohoto výrobce v rámci naší nabídky dodržet?

Vysvětlení dotazu 02:

Ne. Výrobce, který je ve specifikaci uveden byl zvolen pouze za účelem specifikace parametrů. Uchazeč si může zvolit jiného výrobce za podmínky dodržení základních parametrů, které jsou na výrobky kladeny projektem.

Dotaz č. 3:

Bude nutné při provádění zemních prací provádět archeologický průzkum? Pokud ano, bude nutné přidat položku do výkazu výměr.

Vysvětlení dotazu 03:

Ne. Archeologický průzkum není vyžadován. Nejedná se o památkově chráněné objekty ani území.

Dotaz č. 4:

Bude objednatel požadovat po zhotoviteli nějaké nájemné v areálu za zařízení staveniště a skladovací plochy zhotovitele? Pokud ano, kolik máme uvažovat za m2/den?

Vysvětlení dotazu 04:

Ne. Nájemné za dočasný zábor pozemků pro zařízení staveniště a skladovací plochy /u stavbou dotčených ploch dle PD/ nebude investorem vyžadováno. Pokud bude mít zhotovitel nároky na další

prostory, např. skladové, v budovách investora, bude cena nájmu sjednána dohodou.

Dotaz č. 5:

Předpokládáme, že staveniště bude muset být oploceno, ale nikde jsme nenašli požadavek objednatele na typ a výšku staveništního oplocení. Můžeme uvažovat s klasickým oplocením standardní výšky nebo je požadováno nějaké atypické a vyšší oplocení?

Vysvětlení dotazu 05:

Ochrana okolí staveniště je specifikována v Souhrnné technické zprávě v bodu B. 8.e). Výška oplocení je stanovena na 2,00 m. Pro oplocení je možno použít běžně používané mobilní ocelové oplocení s drátovou výplní nebo z trapézového plechu.


Dotaz č. 6:

V projektu jsou uvedeny jídelní a lůžkové výtahy od firmy Novalift. Je nutné tohoto výrobce v rámci naší nabídky dodržet?

Vysvětlení dotazu 06:

Ne. Dodavatel výtahů, který je v PD uveden, byl zvolen za účelem specifikace parametrů. Uchazeč si může zvolit jiného výrobce/dodavatele za podmínky dodržení základních parametrů, které jsou na výrobky kladeny projektem.

S pozdravem



.....
Ing. Zdeněk Jiříček
ředitel