

## Obsah

Použitá svítidla  
01 - Výdej

1  
2

## Použitá svítidla

EXX-Disano

Typ: 957 56W FS


Označení: -

Název: 957 Echo - bilampada LED - Hig

Krytí: IP0

Zdroj: PowerLED,PowerLED      Zdroj:  
0W,7848lm,50000hod,Ra 80

Počet svítidel: 2




## 01 - Výdej

<b>Prostor</b> Norma	<b>01 - Výdej</b> 5.27.2	- -
Délka Šířka Výška	5100 3400 2800	mm mm mm
Činitel odrazu stropu Činitel odrazu stěn 1,2,3,4 Činitel odrazu podlahy	0.70 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30	- - -
<b>Udržovací činitel</b>	<b>Počítán</b>	-
Čistota prostředí Interval čištění svítidel Interval obnovy povrchů Interval výměny zdrojů Nejistota výpočtu	Čisté 12 36 Individuální 0.0	- Měsíců Měsíců - %


**01 - Výdej****Místo zakového úkolu 1 - Udržovaná osvětlenost v kontrolních bodech**

Emin: 468.7 Em: 609.3 Emax: 889.1 R=Emin/Emed: 0.77 Z: 0.77



**01 - Výdej****Místo zřakového úkolu 1a - Činitel oslnění UGR dle Sorensena**

UGRL: 19: UGRmin: 10.0 UGRmed: 16.5 UGRmax: 18.6



—