

NAŠE ZN.: MMZL 109414/2018
VYŘIZUJE: Pavla Čuprová
TEL.: 577630252
E-MAIL: pavlacuprova@zlin.eu

Dodatečné informace č. 2

v zadávacím řízení dle § 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, pro
podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce:

"Revitalizace prostoru mezi obytnou zástavbou a průmyslovou zónou v Přílukách"

Identifikační údaje o zadavateli:

Zadavatel:	statutární město Zlín
Sídlo:	náměstí Míru 12, 760 01 Zlín
Právní forma:	obec
Zastoupený:	MUDr. Miroslavem Adámkem, primátorem
Pověřen úkony v zadávacím řízení:	Josef Novák, člen Rady města Zlína
Identifikační číslo osoby:	00283924
Daňové identifikační číslo:	CZ00283924
Odpovědný odbor:	Odbor koncepce a realizace dopravních staveb

V souladu s ustanovením § 98 a 99 zákona poskytuje zadavatel následující **dodatečné informace č. 2** k zadávací dokumentaci:

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace a tímto poskytuje dodatečné informace k zadávací dokumentaci ve formě odpovědi.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 24. 8. 2018 a odpovědi:

V rámci možností dodatečných informací na zakázce **"Revitalizace prostoru mezi obytnou zástavbou a průmyslovou zónou Příluky "** Vás žádáme o:

1) Ve VV SO 001 pol. č. 34,35 Mříž pro horskou vpust - nový vtokový objekt - prosíme o bližší specifikaci, doplnit výkres, případně přidat položky na tuto vpust.

Odpověď

Doplněn výkres horské vpusti.

2) Ve VV SO 001 pol. č. 40 Rekonstrukce vtokového objektu - prosíme o bližší specifikaci, doplnit výkres, případně foto

Odpověď

Rekonstrukce vtokového objektu popsána v technické zprávě objektu SO 001.

3) Ve VV SO 101 pol. č. 33,34 Ocelové zábradlí - prosíme o bližší specifikaci, případně doplnit výkres - nelze srovnatelně nacenit

Odpověď

Doplněn výkres zábradlí.

4) Ve VV SO 103 pol. č. 31 Dodávka a osazení sestavy pro plochu odpočívky - 2 lavice + stůl, konstr.tropické dřevo - kompletní - prosíme o bližší specifikaci, případně doplnit výkres - nelze srovnatelně nacenit

Odpověď

Doplněn výkres sestavy.

5) Ve VV SO 103 pol. č. 32 Dodávka a montáž atypického altánu, viz.výkresová dokumentace - kompletní - prosíme o bližší specifikaci, případně doplnit výkres. Je součástí této položky i odložená betonová zídka? - nelze srovnatelně nacenit

Dle TZ: Altán je navržen osmibokého půdorysu s jehlanovou střechou. Šířka altánu je 5,00 m, celková šířka včetně přesahu střechy je 6,10 m. Sklon střechy je cca 20 %. Světlá výška altánu je 2,35 m, celková výška je cca 3,45 m. Nosná konstrukce altánu je z masivního dřeva, střešní krytina asfaltový šindel. Po obvodu altánu jsou řešeny dvě zvýšené zídky tvaru rozevřeného U, jejich základní šířka je 0,25 m a výška 0,90 m. Zídky jsou z konstrukčně vyztuženého betonu, budou obloženy lepeným kamenným obkladem tl. 50 mm, spárovaným cementovou maltou. Kromě zídek jsou vyztuženého betonu s kamenným obkladem řešeny i 4 sloupky průřezu 250/250 mm (s obkladem 350/350 mm), výšky 600 mm nad podlahou, tyto sloupky jsou součástí dvou stolků vybavení altánu. Podlaha altánu je z kamenných nášlapů, kladených do cementové malty na podklad z armované betonové mazaniny. V rámci vybavení altánu jsou řešeny dvě lavice, které jsou tvarově navázány na zvýšené zídky a dvě desky stolků, osazené na kamenné sloupky. Lavice i desky mají ocelodřevěnou konstrukci

Odpověď

Doplněn výkres altánu.

6) Ve VV SO 251 pol. č. 48, 49 Zábradlí - prosíme o bližší specifikaci, případně doplnit výkres. - nelze srovnatelně nacenit

Odpověď

Doplněn výkres zábradlí.

7) Ve VV SO 801 pol. č. 21, 22,23 oplocení a vrata podrobněji viz výkres - prosíme o bližší specifikaci, případně doplnit výkres. - nelze srovnatelně nacenit

Odpověď

Doplněn popis brány do technické zprávy i do výkazu výměr.

8) Ve VV SO 801 pol. č. 24 Dodávka a osazení ochranných mantinelů na oplocení v. 600 mm - dřevěných - kompletní, vč.povrch.úpravy - prosíme o bližší specifikaci, případně doplnit výkres. - nelze srovnatelně nacenit

Odpověď

Změna mantinelů z dřevěných za plastové (dřevěné se již nevyrábí a musela by být atypická zástavba), zároveň upravena výšky mantinelů na 1,00 m a mantinely integrovány přímo do oplocení. Doložena upravená zpráva i výkaz výměr objektu SO 801.

9) Ve VV SO 801 pol. č. 32 Pružná vodonepropustná vrstva pod sportovní povrch tl.30 mm, směs kameniva, pryžového granulátu s PUR pojiva - nesouhlasí s výkresem 10_04 vzr_řezy. Není nakreslena na konstrukci hřiště

Odpověď

Pružná vodonepropustná membrána nebude realizována – upraven výkaz výměr objektu SO 801.

Toto vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace zadavatel poskytuje všem dodavatelům, a to způsobem, jakým uveřejnil zadávací dokumentaci včetně příloh, tj. na profilu statutárního města Zlína jako zadavatele, odkaz: <https://www.tenderarena.cz/profil/Zlin>. Dodavatelé použijí přiložený (upravený) položkový rozpočet – výkaz výměr.

Příloha: **Příloha DI č. 2_Příluky.zip**

Ve Zlíně dne 29.8.2018

.....
Mgr. Pavla Čuprová
Odbor právní, odd. veřejných zakázek