



Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Odbor investiční

Datum: 3. 9. 2018
JID: 141199/2018/KUUK
Číslo jednací: VZ-RR-52/INV/2018/SP - 16.16
Vyřizuje/linka: Bc. Iva Mrkvanová / 303
E-mail: mrkvanova.i@kr-ustecky.cz

Vysvětlení/Změna/Doplnění zadávací dokumentace č. 2 k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Depozitář SVK Ústí n. L. - Evropská knihovna“ zadávané v otevřeném řízení v podlimitním režimu.

Vážení dodavatelé,

poskytujeme Vám Vysvětlení/Změnu/Doplnění dokumentace ve smyslu § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Zadavatel dne 29. 8. 2018 obdržel e-mailem žádost o poskytnutí dodatečných informací, resp. žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od dodavatele v tomto znění:

Žádost/dotaz ze dne 29. 8. 2018:

Věc: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace – veřejná zakázka s názvem „Depozitář SVK Ústí n.L. – Evropská knihovna“

Vážená paní,

V souladu s § 98 ZZVZ a bodem 19 Zadávací dokumentace VŘ Vás žádám o vysvětlení zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky.

Součástí předložené projektové dokumentace pro provedení stavby je i provedení přístupového schodiště z ulice Na Schodech. K předloženému řešení v PD máme následující dotazy:

Dotaz č.1.:

Jelikož se jedná o dokumentaci pro provedení díla, požadujeme ji doplnit o příčné řezy schodištěm s vyznačením základové spáry stávajícího objektu včetně vzdálenosti základů stávajícího objektu od projektované konstrukce schodiště tak, aby byl zřejmý vliv stávajícího objektu na budované schodiště během výstavby a i po jejím dokončení. Dále požadujeme, aby v příčných řezech byly vykresleny výkopy pro přípojky vody, kanalizace a parovodu, které jsou umístěny pod schodištěm a budou zvyšovat hloubku podkopání stávajícího objektu.

Dotaz č.2.:

Požadujeme doplnit projektovou dokumentaci o statické posouzení a návrh v PD uváděného pažení stavební jámy pro budované schodiště.

Dotaz č.3.:

Požadujeme doplnit PD o statické posouzení stability stávající kamenné opěrné zdi do ulice Na Schodech po jejím přerušení při vybourání otvoru pro schodiště.

Dotaz č.4.:

V předloženém výkazu výměr jsme nenalezli položky pro ocenění v PD uvedeného pažení výkopové jámy pro schodiště. Lze je doplnit?

Dotaz č.5.:

V projektové dokumentaci jsme nenalezli položky pro ocenění dozdní stávající kamenné opěrné zdi po vytvoření otvoru vyústění projektovaného schodiště do ulice Na Schodech. Lze je doplnit?

Dotaz č.6.:

Je možné uchazečům předložit IGP pro danou lokalitu (v PD odkaz na Průzkumné práce zpracované RNDr. Florík z 06/08 a Doplnkový průzkum RNDr. Florík z 03/09)?

Děkuji za vyřízení.

Odpověď zadavatele na žádost/dotaz ze dne 29. 8. 2018:

Zadavatel v současné době zpracovává odpověď, která bude poskytnuta v nejbližším možném termínu.

S pozdravem

Bc. Iva Mrkvanová, v.r.
odd. veřejných zakázek odboru INV
Krajský úřad Ústeckého kraje