

LEGENDA ZNAČEK

+Rmar	ROZVADĚČ S REGULÁTOREM OHŘEVU TV
OJ	OBSLUŽNÍ JEDNOTKA
PJ	POKOJOVÁ JEDNOTKA S TEPLOTNÍM SNÍMAČEM
Te	TEPLOTNÍ ČIDLO EXTERIÉR
REG_PK	REGULAČNÍ JEDNOTKA KONDENZAČNÍHO KOTLE
REG_TČ	REGULAČNÍ JEDNOTKA TEPELNÝCH ČERPADEL

LEGENDA TYPU VODIČŮ

VÍCEŽILOVÝ KABEL STÍNĚNÝ	FTP 4x2x0,6
VÍCEŽILOVÝ KABEL STÍNĚNÝ	2x SYKFY 2x2x0,6
VÍCEŽILOVÝ KABEL STÍNĚNÝ	JY(st)Y 1x2x0,6
VÍCEŽILOVÝ KABEL STÍNĚNÝ	JYTY 4x1
SPOLEČNÉ VEDENÍ KABELŮ	CYKY–J 3x1,5 + JYTY 4x1
SPOLEČNÉ VEDENÍ KABELŮ	CYKY–J 3x1,5 + 2x JYTY 4x1 + JY(st)Y 1x2x0,6
SPOLEČNÉ VEDENÍ KABELŮ	CYKY–J 3x1,5 + JYTY 4x1 + JY(st)Y 1x2x0,6

HLAVNÍ PROJEKTANT:
ENERGY BENEFIT CENTRE
Energy Benefit Centre a.s.
Křenova 438/3, 160 00 Praha 6
tel.: +420 270 003 300
e-mail: kontakt@energy-benefit.cz
internet: www.energy-benefit.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI:
Vypracoval:
Ing. Adam Sorokač
Zodpovědný projektant:
Ing. Jan Košner, Ph.D.

PROJEKT:
Rekonstrukce vytápění v objektu SOŠZ a SOU Český Krumlov

STAVEBNÍK:
SOŠZ a SOU Český Krumlov,
Tavírna 342, 381 01 Český Krumlov

ČÁST, PROFESE:
Měření a regulace

VÝKRES:
Schéma MaR

razítko a podpis

Zakázkové číslo: 180152			Paré:
Datum: 06/2018			
Část: D.1.4	Stupeň: DPS		Změna: 00
Č.výkr.: 01	Formát: 2 x A4		Měřítko: ---