

#### GRAFICKÁ LEGENDA:

	NTL POTRUBÍ – DEMONTÁŽ
	NTL POTRUBÍ – STÁVAJÍCÍ
	TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ – PLYNOVÉ, STÁVAJÍCÍ
	TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ – ZAŘÍZENÍ V KOTELNĚ

#### LEGENDA ZAŘÍZENÍ:

K1	PLYNOVÝ STACIONÁRNÍ KOTEL, Ferromat GND 308/250 VÝKON 250,0 kW,	1ks
K2	PLYNOVÝ STACIONÁRNÍ KOTEL, ŽDB Bohumín Viadrus E-1 VÝKON 153,0 kW, ODSTAVEN	1ks
PLYNOMĚR G25	– Q <sub>max</sub> = 40 m <sup>3</sup> /h, Q <sub>min</sub> =0,25 m <sup>3</sup> /h, P <sub>max</sub> =0,5 bar	
PLYNOMĚR G6	– Q <sub>max</sub> = 10 m <sup>3</sup> /h, Q <sub>min</sub> =0,06 m <sup>3</sup> /h, P <sub>max</sub> =1 bar	
REGULÁTOR B100M	– Q <sub>max</sub> = 100 m <sup>3</sup> /h, P <sub>vstup</sub> =0,1–5 bar, P <sub>výstup</sub> =20 mbar	
REGULÁTOR B6N	– Q <sub>max</sub> = 6 m <sup>3</sup> /h, P <sub>vstup</sub> =0,1–5 bar, P <sub>výstup</sub> =20 mbar	



POZN. VEŠKERÉ OZNAČENÉ ZAŘÍZENÍ KOTELNY A POTRUBNÍ ROZVODY BUDOU DEMONTOVÁNY

#### LEGENDA ZNAČEK A ARMATUR:

	KULOVÝ KOHOUT (KK)
	AUTOMATICKÝ UZÁVĚR (AU)
	REGULÁTOR TLAKU PLYNU

#### POZNÁMKY:

- DEMONTOVANÝ, NEVYUŽITÝ MATERIÁL A OSTATNÍ ODPADY BUDOU ZPRACOVÁNY DLE ZÁKONA Č. 185/2001 Sb.



#### HLAVNÍ PROJEKTANT:



Energy Benefit Centre a.s.  
Křtenova 438/3, 160 00 Praha 6  
tel.: +420 270 003 300  
e-mail: kontakt@energy-benefit.cz  
internet: www.energy-benefit.cz

#### ZPRACOVATEL ČÁSTI:

Vypracoval:  
Martin Holíš  
Zodpovědný projektant:  
Ing. Jan Košner, Ph.D.

#### PROJEKT:

**Rekonstrukce vytápění v objektu SOŠZ a SOU  
Český Krumlov**

#### STAVEBNÍK:

SOŠZ a SOU Český Krumlov,  
Tavírna 342, 381 01 Český Krumlov

#### ČÁST, PROFESE:

NTL Plynovod

#### VÝKRES:

Půdorys 1.PP – Rozvod plynu – Stávající stav

razítko a podpis

Zakázkové číslo:		Paré:
180152		
Datum:		
06/2018		
Část:	Stupeň:	Změna:
D.1.4.2	DPS	00
Č.výkr.:	Formát:	Měřítko:
01	2x A4	1:50