

NAŠE ZN.: MMZL 113171/2018  
VYŘIZUJE: Pavla Čuprová  
TEL.: 577630252  
E-MAIL: [pavlacuprova@zlin.eu](mailto:pavlacuprova@zlin.eu)

## Dodatečné informace č. 1

v zadávacím řízení dle § 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, pro  
podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce:

### "Vybudování chodníku z ul. Vinohrádek ke hřbitovu, Mladcová"

#### Identifikační údaje o zadavateli:

Zadavatel: statutární město Zlín  
Sídlo: náměstí Míru 12, 760 01 Zlín  
Právní forma: obec  
Zastoupený: MUDr. Miroslavem Adámkem, primátorem  
Pověřen úkony v zadávacím řízení: Josef Novák, člen Rady města Zlína  
Identifikační číslo osoby: 00283924  
Daňové identifikační číslo: CZ00283924  
Odpovědný odbor: Odbor koncepce a realizace dopravních staveb

V souladu s ustanovením § 98 a 99 zákona poskytuje zadavatel následující **dodatečné informace č. 1** k zadávací dokumentaci:

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace a tímto poskytuje dodatečné informace k zadávací dokumentaci ve formě odpovědi.

#### Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 5. 9. 2018 a odpovědi:

Dovoluji si Vás tímto požádat o dodatečné informace k výše uvedené zakázce:

- 1) Objekt SO 103 Rozšíření silnice III/490 16:  
V technické zprávě (část B.4. dopravní řešení) se uvádí, že: " b) silnice III/490 16  
Na základě požadavku zástupce ŘSZK je navrženo rozšíření vozovky silnice III/490 16 včetně směrové úpravy...".  
Můžete prosím specifikovat, které položky se ve výkazu výměr týkají těchto úprav? Z výkresové dokumentace (situace a TZ) rozšiřovaný úsek (místo a rozsah) není patrný.

#### Odpověď

Bude provedena I. etapa - stavební úpravy na levé straně ve směru staničení.

- 2) Objekt SO 103 Rozšíření silnice III/490 16:  
P.č. 7 výkazu výměr:

7	113151114R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm	m2	400,00
---	--------------	---	----	--------

Co

konkrétně se zde frézuje? Jedná se o odfrézování části komunikace u budoucích obrubníků?  
Pokud ano, je zde uvedena nedostatečná tloušťka frézování (v návaznosti na položkový rozpočet  
SO 103 – p.č. 43 (ACO 11 nebo ACO 16 tl. 5 cm) a p.č. 44 (ACL 16 tl. 5 cm)

#### Odpověď

Bude se zde provádět pouze zapravení za silniční obrubou (I. etapa) + zapravení u uličních vpustí a překopů.

- 3) Objekt SO 201 OPĚRNÉ ZDI:

Může zadavatel uvést, kolik metrů délkových bude mít ohradní zeď z face blocků? V jakých  
místech se tato zeď bude nacházet? Ve výkresu situace jsou zakresleny: ohradní zeď výšky 1,6

m, dl. 39,32 m, opěrná zeď „A“ dl. 98,08 m, opěrná zeď „B“ 27,75 m. Rozpočet v p.č. 11 udává výměru 100 m<sup>2</sup>.

**Odpověď**

Viz příloha těchto dodatečných informací (v I. etapě se bude realizovat pouze zeď ohradní z Face Blocků).

- 4) Technická zpráva uvádí, že na opěrné zídce bude provedeno ocelové zábradlí. Zábradlí není součástí výkazu výměr.

**Odpověď**

Není součástí I. etapy.

- 5) Bylo by možné na základě výše zmíněných dotazů doplnit projektovou dokumentaci o přesnější řezy i s popisem (např. napojení obrubníku ke komunikaci, rozšíření komunikace, či přesněji popsanou opěrnou zeď)?

**Odpověď**

Viz příloha těchto dodatečných informací.

- 6) Objekt SO 101, 102 Chodník pro pěší A, B:

63	11163611	Zálivka asfaltová AZ B1 bubny	t	0,00
----	----------	-------------------------------	---	------

p.č. 63 obsahuje nulovou výměru. Bude položka vymazána z výkazu výměr?

**Odpověď**

0,25kg/m x 11m, převedeno na tuny dává tak nízké číslo, že zaokrouhleno v tabulce vypadá jako nula, ale není to nula a po přenásobení jednotkovou cenou vyjde nenulová cena za položku.

- 7) Technická zpráva uvádí objekty SO 02 - Kanalizace a SO 04 – Přeložka vedení slaboproudu. Předpokládáme správně, že tyto objekty nejsou součástí výkazu výměr, tudíž požadovaných prováděných prací?

**Odpověď**

Ano - tyto stavební objekty nejsou součástí zadání.

Toto vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace zadavatel poskytuje všem dodavatelům, a to způsobem, jakým uveřejnil zadávací dokumentaci včetně příloh, tj. na profilu statutárního města Zlína jako zadavatele, odkaz: <https://www.tenderarena.cz/profil/Zlin>.

Příloha: **Příloha DI č. 1\_Vinohrádek.zip**

Ve Zlíně dne 6.9.2018

.....  
Mgr. Pavla Čuprová  
Odbor právní, odd. veřejných zakázek