

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 ZE DNE 7. 9. 2018

ZADAVATEL: Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304
Sídlem: Strojírenská 304 neuvedeno, 380 01 Dačice
Zastoupený: Ing. Pavel Kopačka
IČO: 13503308

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU:

Instalace systému pro technickou úpravu prostředí, instalace FV pro výrobu elektrické energie s nabíjecí stanicí na elektromobil, výměna energetických zdrojů včetně stavebních úprav pro snížení energetické náročnosti budov SŠTO Dačice

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu se zadávací dokumentací sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Energetickými zdroji je myšlena výměna plynových kotlů?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Ano.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Co přesně je myšleno stavebními úpravami pro snížení energetické náročnosti? Jedná se např. o zateplení, výměnu oken, instalaci stínících systémů nebo např. pouze o úpravy při instalaci vzduchotechniky a ostatní technologie?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Jedná se o stavební úpravy, které bezprostředně souvisí s instalací energetických systému, ale také stavební úpravy, které nepřímo souvisí s instalací energetických systémů, ale bude ekonomické a žádoucí je provést společně s instalací (např. úprava osvětlení, výukových prostorů, modernizace elektroinstalace, úprava parkoviště, případné podhledy, systém veřejného monitorování energetických úspor pro žáky).

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Technickou úpravou prostředí je myšlena pouze vzduchotechnika pro hygienickou výměnu vzduchu, nebo i technologie pro udržení požadovaného prostředí? Jako je např. dochlazování, klimatizace či předokenní žaluzie.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Ano je myšlen celý rozsah včetně udržení požadovaného prostředí (např. dochlazování, předokenní elektrické žaluzie, řídicí technika, vzdálený monitoring energetických zdrojů, power management).

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Uvažujete o FVE systému s akumulací do baterií?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Ano.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

Dotáční management neboli vytvoření, podání a následné vyřízení celé dotace se bude týkat pouze dotace z programu OPŽP nebo i z jiných programů?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

Může se týkat i jiných programů, pokud budou některá energetická opatření mimo OPŽP.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:

Jakých objektů se má nabídka týkat?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:

Všech objektů školy, ale jednotlivá opatření v závislosti na jejich současném nebo plánovaném využití. (např. škola včetně tělocvičny všechna opatření, odborné dílny pouze předokenní zastínění.....).

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 7:

K prokázání splnění technické kvalifikace je nutné doložit projekt, který obsahoval všechny oblasti výzvy nebo je možné toto doložit několika projekty, které byly řešeny samostatně? Např. samostatný projekt na FVE, samostatný na VZT atd.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7:

Je třeba doložit projekty, na kterých jsou osazeny minimálně opatření vzduchotechnika a FVE, aby se prokázala zkušenost ve fungování (měření a regulace) obou systémů najednou. Nezáleží na časové souslednosti (např. v jednom roce instalována vzduchotechnika a např. za 3 roky FVE).

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 8:

V bodě 7. Technická kvalifikace odstavec b) bod Hlavní inženýr projektu odrážka i. se shoduje s odrážkou i. v bodu níže Projektant pro obor technika prostředí staveb. Je takto správně?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8:

Jedná se o překlep, je požadována autorizace pro pozemní stavby.

S pozdravem

Štěpán Vondráček

osoba zastupující zadavatele

Jihočeský kraj – Krajský úřad

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

Tel.: 386 720 173, e-mail: vondracek@kraj-jihocesky.cz