

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 ZE DNE 10. 9. 2018

ZADAVATEL: Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště, Český Krumlov,
Tavírna 342

Sídlem: Tavírna 342, 381 01 Český Krumlov

Jednající: Mgr. Martina Kokořová, ředitelka

IČ: 60821221

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Rekonstrukce vytápění v objektu budovy SOŠZ a SOU, Český Krumlov“

Výše uvedený zadavatel Vám sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu.

Dotaz:

- 1) chybí výkres "schéma zapojení zdroje tepla" na který se odkazujete v TZ
- 2) chybí výkres 1.N.P. část "C", je obsažen v PD, nicméně obsahově je shodný jako s 1.P.P. část "C"
- 3) zda jsou ve výkazu výměr obsaženy práce pro dopravu kotlů do 1.P.P.(kotle neprojdou stávajícími otvory)

Odpověď:

Ad 1) doplněn výkres D.1.4.1 ÚT_24 Schéma zapojení zdroje tepla

Ad 2) doplněny výkresy: D.1.4.1 ÚT_07 1.NP C_Stávající stav, D.1.4.1 ÚT_10 1.NP C_Nový stav

Ad 3) ve výkazu výměr jsou obsaženy náklady na dopravu kotlů do prostoru kotelny v 1.PP bez stavebních úprav,

zvolené technické řešení kotlů (šířka 695 mm) nepožaduje žádné úpravy objektu, rozměry kotlů

doplněny do TZ (D.1.4.1 Ústřední vytápění_TZ) str.8 –

Parametry zdroje tepla: šířka / hloubka / výška 695 / 779 / 1728

Za zadavatele

.....
Ing. Klára Tejmlová